



UWAGA:
 1. Instalacje elektryczne odinstalować przy pracach budowlanych należy zabezpieczyć na czas wykonywania prac budowlanych i otworzyć po ich zakończeniu w bezkolizyjnym miejscu.
 2. Lokalizację elementów wykonawczych instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy potwierdzić z użytkownikami budynku i dostosować do planowanej aranżacji pomieszczeń. Zmiany należy nanieść na dokumentację powykonawczą.



LEGENDA	OPIS	Wysokość montażu h [m]
	OPRAWA TYPU PLAFON LED 28W 4000m IP44 (np. LUXSONA ANGLIS NEW LED)	-
	OPRAWA TYPU PLAFON LED 28W 4000m IP44 (np. LUXSONA ANGLIS NEW LED)	-
	OPRAWA TYPU PLAFON LED 28W 4000m 8300K (np. LUXSONA ANGLIS NEW LED)	-
	OPRAWA NASTROPOWA LED 17W 2600m 8400K (np. LUXSONA BLUE LED)	-
	OPRAWA PRZESŁONOWA LED 34W 8300m IP65 (np. LUXSONA NETFLIX)	-
	OPRAWA TECH M2 102 AT 2W TM TECHNOLOGIE	-
	WYPUST 11 - KINNET	1,8 m
	ŁĄCZNIK ŚWIECIELNIKOWY	1,2 m
	ŁĄCZNIK ŚWIECIELNIKOWY	1,2 m
	ŁĄCZNIK ŚWIECIELNIKOWY	1,2 m
	ŁĄCZNIK KRZYŻOWY	1,2 m
	WYPUST 3I	-
	WYPUST 1I	-
	GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY	1,8 m
	WYŁĄCZNIK POŻAROWY	1,4 m
	PRZYCIŚK FAP 2001	0,6 m
	PRZYCIŚK POŻAROWY FAP 3002	0,8 m
	KASZANKI FEH 1001	1,4 m
	LAMPKA NAD DRZWIAMI FM 1000	2,2 m

SART Sp. z o.o. ARCHITRIADA
 61-831-02-007
 05-800 Pruszków ul. Czerwonych maków 11

PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ KOMBATANT - 1 ETAP. W RAMACH ZADANIA P.T.: "TERMO-ODERNIZACJA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT" W LEGIONOWIE WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DO PRZEPISÓW PRZECIWOPOŻAROWYCH"

lokalizacja: Legionowo, ul. Jagiellońska 71
 Powiat Legionowski
 Legionowo, ul. Sikorskiego 11

nazwa rysunku: Rzut parteru - instalacje elektryczne

projektant: mgr inż. Marcin Waszczuk
 upr. 540 nr MAZ20544PWOE14

podpis: _____

sprawdzający: mgr inż. Marek Popielewski
 upr. 540 nr MAZ2070POE14

branża: ELEKTRYCZNA faza: Wykonawczy

data: Maj 2019 skala: nr rysunku: E.PW.02