

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania EZP/170/2023 na „Roboty budowlane polegające na remoncie dachu oraz wymianie i naprawie skorodowanych przewodów wentylacyjnych nad dachem budynku przy ul. Chyłośkiej 54a w Gdyni”.

Informuję, że w dniu 28.03.2023 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

- 1. Według opisu przedmiotu zakupu, trzeba uszczelnić i wyprofilować rynny. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzam, iż nie ma możliwości uszczelnienia ani wyprofilowania spadów na istniejącym orynnowaniu. Według mnie trzeba je wymienić na nowe i zastosować rynajzy doczołowe. Proszę o odpowiedź jaką wersję przyjąć do wyceny?*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe i rozszerza zakres prac:

- 1.) o wymianę rynien poziomych wraz z mocowaniem na wszystkich trzech dachach,
- 2.) wymianę pasa nadrynnowego dachu Nr 2,

Ponadto podstawy kominów wentylacyjnych należy oczyścić oraz co najmniej dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjną.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do **03.04.2023 do godz. 10:00**.

Z poważaniem



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał
zakładowy: 47.669.000 PLN.