



Wrocław, 26.08.2022

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Miasta Racibórz wraz z jednostkami organizacyjnymi**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 117/2022/Racibórz**

Działając w imieniu i na rzecz Miasta Racibórz, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

**W zakresie opisu przedmiotu zamówienia Pakiet I**

**Pytanie 1:** Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem ich przyczyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 2:** Prosimy o informację czy do ubezpieczenia włączone zostały budynki wyłączone z eksploatacji.

Jeśli tak to prosimy o informację, czy zostały wyłączone z nich wszelkiego rodzaju media takie jak: woda, gaz, prąd itd. Czy są całodobowo dozorowane? W jakim stanie technicznym są budynki

Prosimy o zgodę na wprowadzenie łącznego limitu odszkodowawczego na budynki wyłączone z eksploatacji w wysokości 500 000,- na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 500,-

**Odpowiedź:** Spichlerz chłopski przy ul. Czynu Społecznego 14 jest wyłączony z eksploatacji, nie ma podłączonych żadnych mediów. Baszta przy ul. Basztowej ma podłączenie do prądu.

**Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie łącznego limitu odszkodowawczego na budynki wyłączone z eksploatacji w wysokości 500 000,- na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 500,-.**

**Pytanie 3:** Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej budynków przeznaczonych do rozbiórki. Brak zgody na powyższe będzie skutkował brakiem możliwości złożenia oferty



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 4:** Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku wyłączenia mienia z eksploatacji (dotyczy również klauzuli mienia wyłączanego z eksploatacji ) Zamawiający akceptuje poniższe zalecenia:

**Należy zwrócić uwagę na:**

- Zabezpieczenie otworów dachowych przed wnikaniem wody do wnętrza budynku.
- Stan systemów odwodnienia dachów budynków – między innymi rynny, kanały, studzienki.
- Mocowanie i stan technicznych instalacji odgromowych.
- Stan techniczny instalacji użytkowych wewnątrz budynków a w szczególności:
  - sprawdzenie wszelkich głównych rozdzielni elektrycznych, głównych zaworów gazu oraz armatury kontrolno-regulacyjnej,
  - odłączenie odbiorników energii elektrycznej we wszystkich miejscach, gdzie tylko jest to możliwe i nie występują urządzenia wymagające stałego zasilania w energię elektryczną. Nie dotyczy urządzeń do celów ppoż.,
  - zabezpieczenie instalacji zasilania w gaz poprzez sprawdzenie działania systemów detekcji wycieku gazu, w tym w szczególności urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych. W miarę możliwości należy zapewnić automatyczną transmisję sygnałów alarmowych do miejsca przebywania ochrony fizycznej zakładu lub alternatywnie podłączenie alarmu do monitoringu Agencji Ochrony Mienia na zasadach alarmu włamaniowego,
  - sprawdzenie oraz prowadzenie regularnych kontroli szczelności instalacji wodnej w pomieszczeniach, gdzie występują rury i zawory, w miarę możliwość odłączyć zasilanie wodne poza zasilaniem do celów ppoż.

**Instalacje technologiczne powinny podlegać szczególnej ochronie a w szczególności zalecamy:**

- Prowadzenie kontroli oraz monitoringu parametrów pracy instalacji, maszyn i urządzeń technicznych, które nie mogą zostać wyłączone w czasie postoju zakładu.
- Oczyszczenie maszyn technologicznych oraz wykonanie ich konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczną i/lub zasadami wiedzy technicznej – np. zabezpieczenie antykorozyjne dla elementów wrażliwych.
- Wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, które nie wymagają pracy w trybie ciągłym, powinny być oczyszczone, zakonserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania.
- Zapewnienie minimalnej obsady osobowej dla zapewnienia właściwego nadzoru i obsługi instalacji i urządzeń.
- Ulokować w bezpiecznym miejscu dokumentację techniczną oraz dane produkcyjne, a także wrażliwe elementy procesów produkcyjnych takie jak; formy, szablony, rysunki techniczne i inne, które nie mogą być w łatwy sposób odtworzone.

**Zalecamy podjęcie następujących przedsięwzięć:**

- Usunąć wszystkie materiały odpadowe poza budynki produkcyjno-magazynowe.

W szczególności odpady palne powinny być zgromadzone w wyznaczonej strefie w odległości minimum 10 m od budynków lub w odrębnej strefie pożarowej dedykowanej do tego celu.



- Odsunąć materiały palne (składowane na zewnątrz) od ścian zewnętrznych budynków. Dla ścian o konstrukcji z płyt warstwowych z wypełnieniem styropianowym lub poliuretanowym – minimum 15 m, dla ścian o konstrukcji tradycyjnej (murowane, żelbetowe) – minimum 10m. Dodatkowo zalecamy, aby materiały palne gromadzone na zewnątrz zostały odsunięte na odległość, co najmniej 5m od linii ogrodzenia sąsiednich terenów.
  - Odsunięcie na odległość nie mniejszą niż 2 m wszystkich materiałów surowcowych oraz opakowaniowych od maszyn produkcyjnych oraz przeniesienie ich do dedykowanych miejsc składowania.
  - Zalecamy, aby materiały gromadzone na zewnątrz budynków zostały zabezpieczone przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych a w szczególności przed wodą i wilgocią oraz wpływem porywistego wiatru.
  - Dokonanie demontażu butli gazowych z wózków widłowych oraz umieszczenie ich w dedykowanym do tego celu miejscu na zewnątrz obiektu.
  - Przeniesienie butli z gazami palnymi (np. zestaw palnikowy tlen-acetylen) poza główne budynki zakładu do wyznaczonego miejsca przechowywania.
  - Zalecamy, aby samochody oraz maszyny kołowe zawierające paliwo nie były garażowane wewnątrz budynków.**y bezpieczeństwa i dozoru:**
  - Wszelkie systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciwkradzieżowej powinny być utrzymywane w pełnej gotowości (włączone i sprawne). W szczególności należy zapewnić sprawność przekazywania sygnałów alarmowych z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) i antywłamaniowej (SSWiN) oraz alarmy z systemów detekcji gazów do stale dozorowanego miejsca.
  - Zalecamy odłączenie zasilania elektrycznego od maszyn i urządzeń, poza zasilaniem urządzeń służącym celom ochrony ppoż. – np. pompy do celów pożarowych, wentylacja w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (Ex), systemy bezpieczeństwa technologicznego maszyn i urządzeń.
  - Należy zamknąć wszystkie drzwi i bramy pożarowe w budynkach (jeżeli takie występują).
  - Zalecamy zapewnić stały fizyczny dozór zakładu wraz z wprowadzeniem obchodów na zewnątrz i wewnątrz budynków (o ile nie zostały wprowadzone) z częstotliwością co najmniej raz na zmianę.
  - Dokonać przeszkolenia służb i pracowników ochrony zakładu w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii instalacji i urządzeń technicznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji głównych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazowych a także wskazanie miejsc lokalizacji innych mediów.
  - Zapewnić służbom i pracownikom ochrony dostęp do wszelkich numerów alarmowych, służb konserwacyjnych oraz nr telefonów osób kierownictwa zakładu.
  - Załączać każdorazowo oświetlenie zewnętrzne budynków na okres nocny.**e remontowe,**
- Zalecamy:**
- Prowadzić prace remontowe, modernizacyjne czy budowlane na podstawie Instrukcji zawierającej wytyczne związane z rodzajem i zakresem prac oraz przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.
  - Ściśle przestrzegać postanowień przepisów oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w przypadku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych.



- Zapewnić, aby wszelkie maszyny i urządzenia techniczne, stosowane podczas prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych spełniały wymagania bhp, Polskich Norm, właściwych przepisów oraz wytycznych producentów.
- Zapewnić, aby wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych przez podmioty zewnętrzne prowadzone było wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez uprawnionego pracownika zakładu.
- Zapewnić, aby w każdym przypadku przekazanie miejsca prowadzenia prac oraz jego odbiór prowadzone były na podstawie odpowiedniego protokołu.
- Zapewnić, aby miejsce prowadzenia prac zostało oznakowane znakami bezpieczeństwa oraz odpowiednio zabezpieczone i dozorowane

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 5:** Prosimy o zgodę na zastosowanie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 1 000 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1 000,-

Czy w związku ze szkodami powodziowymi, Zamawiający podjął działania mające na celu zapobieżeniu podobnym zdarzeniom w przyszłości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 5 000 000 zł. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 % nie mniej niż 500 zł**

**W SP15 – przeprowadzono monitoring stanu kanalizacji deszczowej oraz wymiana uszkodzonych rur.**

**Pytanie 6:** Prosimy o informację, czy wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy instalacji elektrycznej, CO, wod-kan, gazowej.

Czy w czasie przeprowadzonych przeglądów stwierdzono jakieś nieprawidłowości? Jeśli tak to jakie i czy Zamawiający ewentualnie podjął działania mające na celu usunięcie tych nieprawidłowości ?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy instalacji elektrycznej, CO, wod-kan, gazowej.**

**Pytanie 7:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zarządza/administruje czynnym wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji odpadów, sortownią odpadów lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 8:** Kl. przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, iż w nowych lokalizacjach i lokalizacjach w których będzie znajdować się mienie ruchome zabezpieczenia przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami i będą spełniać wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 9: Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych** - prosimy o wprowadzenie poniższej zmiany

Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem, że :

- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami
- realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku
- nie dotyczy remontu dachu
- prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 10:** Kl. ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 500,-

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 11:** Kl. ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji- prosimy o zmianę zapisów SWZ i wprowadzenie zapisu iż :

- obiekt powinien być ogrodzony i oświetlony w porze nocnej
- sprzęt i instalacje p-poż są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 12:** Kl. katastrofy budowlana – prosimy o zmianę zapisów SIWZ I wprowadzenie zapisu, iż

Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w :

- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych
- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni.
- mienia wyłączonego z eksploatacji
- mienia przeznaczonego do rozbiórki

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 13:** Ryzyko zapadania się /osuwania ziemi – prosimy o potwierdzenie, że wyłączona są szkody spowodowane działalnością człowieka.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 14:** Prosimy o podanie lokalizacji o najwyższej sumie ubezpieczenia wraz z podaniem jej wartości.





**Odpowiedź:** Budynek o najwyższej wartości to budynek krytej pływalni z zainstalowanymi solarami i z zagospodarowaniem terenu, i parkingiem pod adresem Racibórz ul. Zamkowa 4 o wartości 25 469 929,57 zł.

**Pytanie 15:** Prosimy o potwierdzenie, że w żadnej lokalizacji wskazanej do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna, magazynowa. W przeciwnym wypadku prosimy o informację jakiego rodzaju działalność produkcyjna/magazynowa jest prowadzona, jakiego rodzaju mienie jest magazynowane/przechowywane?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe. W budynkach muzealnych znajdują się magazyny, w których deponowane są zabytki będące własnością muzeum.

**Pytanie 16:** Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały włączone nadziemne linie przesyłowe i dystrybucyjne, znajdujące się w odległości większej niż 1000m od ubezpieczonej lokalizacji ( budynków/budowli)

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 17:** Proszę o zgodę na wprowadzenie limitu odszkodowawczego na wiaty przystankowe w wysokości 200 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w okresie 12 miesięcy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 18:** Czy do ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlegają również drogi, mosty, wiadukty, tunele. Jeżeli tak to prosimy o podanie :

- ich łącznej wartości ( w w/w grupach ) .

- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia, podaniem długości , konstrukcji itp. ( w w/w grupach)

**Odpowiedź:** Drogi podlegają do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu zgodnie z SWZ. Mosty i tunele nie podlegają ubezpieczeniu.

**Pytanie 19:** Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia, na jakim budowa jest etapie, co pozostało do wykonania, kiedy planowane jest zakończenie prac itp.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 20:** Prosimy o zgodę na modyfikację SWZ i wprowadzenie poniższej klauzuli do warunków ubezpieczenia mienia

**Klauzula chorób zakaźnych**

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.



2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3. 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3. 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 21:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dotyczy szkód w mieniu objętych zakresem ubezpieczenia, powstałych na skutek uszczerbku majątkowego powstałego w następstwie utraty ,uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego przedmiotu ubezpieczenia spowodowanego zdarzeniem szkodowym objętym umową ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 22:** Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ, w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie będą miały OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 23:** Czy w którejkolwiek lokalizacji budynkach przechowywane są materiały łatwopalne np. słoma, drewno, plastik, tworzywa sztuczne itp.

**Odpowiedź: w magazynie UM przechowywane są plastikowe urny i worki**

- przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu – Punkt Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
- w magazynach Muzeum przechowywane są zabytki m. in. z drewna, słomy itp.
- w lokalach i budynku należącym do Biblioteki znajduje się duża ilość książek



- w Arboretum Bramy Morawskiej przechowywane jest siano i słoma na potrzeby utrzymania zwierząt w mini-zoo. Nie są one przechowywane bezpośrednio w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia, jednak w bliskiej odległości.
- w Aquaparku H2Ostróg są przechowywane materiały chemiczne typu: Podchloryn sodu, kwas solny, koagulant
- pracownie terapeutyczne WTZ posiadają materiały tego typu w małych ilościach wykorzystywane na bieżąco w działalności
- SP15 – zbiórka plastikowych butelek w pomieszczeniu piwnicznym bud.C

**Pytanie 24:** Prosimy o wprowadzenie limitu odszkodowawczego w wysokości 100 000,- zł na budynki drewniane wskazane do ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1 000,-

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 250 000 zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1 000 zł

**Pytanie 25:** Prosimy o wprowadzenie limitu na zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i drzwiową w wysokości 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 26:** Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne-prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 27:** Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych)- prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 28:** Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)- prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.





**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 29:** Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia-prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 30:** Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie-prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,- na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 31:** Prosimy o informację odnośnie łącznej wartości *kolektorów słonecznych*, *solarów*, *ogniw fotowoltaicznych* wskazanych do ubezpieczenia, lub planowanych do włączenia do ubezpieczenia.

Prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odszkodowawczego na w/w mienie w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1 000,-

**Odpowiedź:**

- **OR – 425.490,86,**
- **ZK – 63.714,00,**
- **OS - 598 787,96 (27 instalacji),**
- **P15 - Wartość solarów wliczona jest do podanej wartości budynku Przedszkola nr 15,**
- **Żłobek – 100.000,00 zł**
- **OSiR - Instalacje solarne/fotowoltaiczne są podane do ubezpieczenia łącznie z wartością budynków.**
- **OPS - Instalacja fotowoltaiczna w budynku przy Placu Wolności 8, 47-400 Racibórz,**  
**o wartości 33 117,31 zł. Data przyjęcia środka trwałego 03.07.2022 r.**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odszkodowawczego. Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 10% nie mniej niż 1 000,-.**

**Pytanie 32:** Prosimy o wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego dla telefonów komórkowych w wysokości 50 000,- zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 33:** Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji- prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 34:** Prosimy o informację odnośnie wartości zwierząt wskazanych do ubezpieczenia oraz potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie zwierząt od padnięcia, uboju.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 35:** Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zwierząt. Brak zgody na powyższe będzie skutkował brakiem możliwości złożenia oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 36:** Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto -prosimy o zmniejszenie limitu do kwoty 500 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 37:** Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia- prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, iż budynki w nowych lokalizacjach będą posiadały sprawne zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z przepisami prawa.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 38:** Prosimy o wprowadzenie limitu na szklarnie włączone do ubezpieczenia w wysokości 10 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 39:** Prosimy o informację odnośnie Muzeum włączone do ubezpieczenia- czy do ubezpieczenia włączone zostały dzieła sztuki, eksponaty.

Jeśli tak to jaka jest ich wartość/suma ubezpieczenia i według jakie wartości są ubezpieczone.

Czy w/w mienie posiada wycenę.

**Odpowiedź: Tak, do ubezpieczenia zostały włączone muzealia (dzieła sztuki, eksponaty) o łącznej wartości 1 303 893,19 zł.**

**Pytanie 40:** Prosimy o informację o zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych OSIR oraz w innych jednostkach z wykazu, gdzie brakuje takiej informacji.

**Odpowiedź:**

- **Muzeum – monitoring ppoż, monitoring przeciwwłamaniowy, ochrona fizyczna w godzinach pracy muzeum,**
- **Arboretum nie ma zainstalowanych alarmów przeciwpożarowych ani przeciwkradzieżowych. W Arboretum część pracowników pracuje w trybie 12godzinnym, więc całą dobę przy budynkach administracji i mini-zoo jest pracownik, który pilnuje mienia. Administracja ABM jest zaopatrzona w gaśnice, które podlegają regularnym przeglądom. W lesie mamy drogi ppoż, które są regularnie wykaszane i utrzymywane tak, by mógł po nich przejechać wóz strażacki.**
- **Informację o zabezpieczeniach Ośrodek Sportu i Rekreacji podał w tabeli w zakładce „Mienie-budynki i budowle” w kolumnie 7 z uwagi na dużą ilość obiektów.**
- **P3 – alarm, kraty w oknach w dwóch gabinetach na parterze – intendentki i dyrektora**
- **OPS - W budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 – gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, monitoring, alarm(firma ochroniarska – zewnętrzna ), w budynkach przy Pl. Wolności 8-9 gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, monitoring, alarm (firma ochroniarska – zewnętrzna oraz monitoring obiektu przez całą dobę poprzez System Telewizji Przemysłowej. W budynku przy Pl. Wolności 8 – urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru. W budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5/1b po stronie Zamawiającego są zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe (zajmujemy lokal na I piętrze – budynek wspólnota i MZB).**
- **ZSP2 - hydranty, czujniki dymy, klapy oddymiające, gaśnice, monitoring wizyjny, system alarmowy**
- **SP15 – monitoring wizyjny wszystkich budynków, umowa z firmą ochroniarską**
- **P13 - monitoring gaśnice, hydranty**

**Pytanie 41:** Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony OC nie będą objęte szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem śmieci lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 42:** W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia:

- spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);
- spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);



- powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;
- związane ze stosunkiem pracy;
- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 43:** Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność, w tym umownego przyjęcia odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 44:** Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU OC działalności wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 45:** Prosimy o informację, czy Intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 250 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych:

- z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
- spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;



- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 46:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 47:** Prosimy o informację, czy intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową ryzyka OC z tytułu prowadzenia parkingów strzeżonych.

Jeśli tak, to prosimy o informację jaka jest liczba parkingów prowadzonych przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Brak parkingów strzeżonych**

**Pytanie 48:** Prosimy również o informację czy parkingi są stale strzeżone przez co najmniej jedną osobę, wydzielone i oświetlone oraz zabezpieczone ogrodzeniem (przynajmniej metalową siatką założoną na metalowych elementach konstrukcyjnych trwale złączonych z podłożem o wysokości minimum 1,4 metra), czy są wyposażony jest w bramę lub szlaban, czynny telefon.

Prosimy o informację czy znajdują się tam również pojazdy odholowywane z drogi.

Jeśli tak, to poproszę o informację czy Zamawiający wykonuje dokumentację zdjęciową pojazdów przed przyjęciem na parking eksponujące uszkodzenia pojazdu.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie podlimitu na to ryzyko w wysokości 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Brak parkingów strzeżonych**

**Pytanie 48:** Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczonych jednostek Zamawiającego jest/są domy pomocy społecznej/Ośrodki Pomocy Społecznej. Jeśli w ramach ubezpieczonych jednostek organizacyjnych Zamawiającego występują w/w jednostki, prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód będących następstwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i chorobą zakaźną COVID-19, w ramach oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej związanej z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone:

- 1) pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.)
- 2) pracownikom.





**Odpowiedź: Zamawiający nie wykazuje domów pomocy społecznej/Ośrodków Pomocy Społecznej.**

**Pytanie 49:** Prosimy o informację czy Zamawiający w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwość zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

**Pytanie 50:** Prosimy o informację odnośnie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej/Środowiskowego Ośrodka Samopomocy/Domów Pomocy Społecznej:

- a) Czy w/w jednostki chronią swoich pracowników i osoby wymagające opieki przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MOPS itp?
- b) Czy w/w jednostki posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 51:** OC za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego- prosimy o zmianę postanowień SWZ i wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1000,-

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 52:** Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 1 000 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku z wykonywaniem zadań statutowych (akcje ratownicze, gaśnicze, ćwiczenia, pokazy itp.), pomocy w usuwaniu skutków żywiołów, pomocy przy utrzymaniu porządku na imprezach, pracami porządkowymi i posiadaniem mienia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 53:** Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 250 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 54:** Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach organizowanych imprez oraz przygotowywaniem posiłków dla podopiecznych dziennych ośrodków wsparcia (zbiorowe żywienie), w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową (OC za produkt gastronomiczny)- prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 1 000 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 55:** Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte OC z tytułu posiadania i użytkowania sprzętu pływającego i latającego (np. skuterów wodnych, łodzi motorowych, helikopterów, dronów etc.).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 56:** Prosimy o informację, czy Intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ochrony działalności związanej z prowadzeniem basenów/kąpielisk.

Jeśli tak to prosimy o wprowadzenie podlimitu na to ryzyko w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie liczby ratowników, instruktorów, trenerów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Czy intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ryzyka odpowiedzialności cywilnej trenerów, instruktorów, ratowników lub wolontariuszy wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 200.000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 57:** Prosimy o potwierdzenie, że do umowy będą miały zastosowanie limity dla poszczególnych rodzajów szkód i ryzyk określone w SWZ lub w odpowiedziach Zamawiającego na pytania do SWZ, chociażby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitów odpowiedzialności w odniesieniu do powyższych szkód i ryzyk lub przewidywały je w wyższej wysokości.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 58:** Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC wynajmującego nie obejmuje szkód związanych z wynajmem obiektów przemysłowych, wystawowych, magazynów oraz hal na użytek handlu hurtowego. Jeśli Zamawiający nie potwierdza



powyższego, to prosimy o załączenie wykazu ww. obiektów wraz z informacją o ich przeznaczeniu i stanie technicznym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 59:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością medyczną, badawczą, farmaceutyczną, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia oraz, że żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem Lecznicznym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 60:** Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób w pieczy Ubezpieczonego, o ile nie było to celowe dla zmniejszenia szkód wyrządzonych osobom trzecim lub minimalizacji kosztów wymienionych powyżej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 61:** Prosimy o informację czy w ramach SWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia posiadane, użytkowane, zarządzane przez Zamawiającego wysypiska, składowiska, sortownie odpadów, Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów, biogazownie itp.? Jeżeli tak, to prosimy o następujące informacje:

- a) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska śmieci;
- b) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni;
- c) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystane obecnie;
- d) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie;
- e) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy);
- f) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne);
- g) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;
- h) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;
- i) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia wysypisk, składowisk, sortowni odpadów, Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, biogazowni itp. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 10 – Rejestr majątku \_Urząd Miasta\_ Wydział**



**Komunalny w zakładce mienie – budynki i budowle zostaje usunięta poz. 94 oraz Załącznik Zestawienie sum ubezpieczenia.**

**Pytanie 62:** Prosimy o informację czy w zakres ubezpieczonej działalności podmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową wchodzi działalność oczyszczalni ścieków? Jeżeli tak, to prosimy o szczegóły (w tym pow., od kiedy funkcjonuje, czy spełnia aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska i czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością oczyszczalni ścieków - jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;

**Odpowiedź: Nie, w zakres ubezpieczonej działalności nie wchodzi działalność oczyszczalni ścieków**

**Pytanie 63:** Prosimy o informację czy Zamawiający posiada albo użytkuje biogazownię albo wytwarza biogaz.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie posiada ani nie użytkuje biogazowni, ani nie wytwarza biogazu.**

**Pytanie 64:** Prosimy o informację czy Zamawiający produkuje, wytwarza lub albo dostarcza osobom trzecim energię ciepłą lub elektryczną i czy jest to energetyka oparta o węgiel (procesy produkcyjne z użyciem węgla)? Jeżeli TAK, prosimy o szczegóły, w tym informacje o ilości pieców oraz o podanie kiedy Ubezpieczony planuje wymienić piece na kotły gazowe. Jednocześnie prosimy o wyłączenie tego ryzyka z zakresu obligatoryjnego i przeniesienie do warunków fakultatywnych. W przypadku braku zgody na powyższą modyfikację SWZ, prosimy o zlimitowanie tego ryzyka do 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia lub zaproponowanie innego akceptowalnego sublimitu na to ryzyko.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie produkuje, nie wytwarza ani nie dostarcza osobom trzecim energii cieplnej lub elektrycznej**

**Pytanie 65:** Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające?

**Odpowiedź:**

- **DM - w ramach zadań inwestycyjnych oraz bieżącego utrzymania dróg w bieżącym roku remontowane lub przebudowywane będą następujące drogi gminne:**
  - ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Bema, planowane zakończenie w 2023r.,
  - ul. Prusa na odcinku od ul. Skłodowskiej do ul. Gwiazdzistej, planowane zakończenie w 2023r.,
  - ul. Słoneczna na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Prusa, planowane zakończenie



w 2023r.,

-ul. Wandy na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Bema,  
-ul. Spółdzielcza na odcinku od ul. Głębczyckiej do ul. Kopernika,  
-ul. Nowomiejska i ul. Poczтовая na odcinku od Dworca PKP do Ronda im.  
Żołnierzy

Niezłomnych – wymiana nawierzchni.

Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni wraz z podbudową. Teren prac będzie całkowicie wyłączony z użytkowania, nie będzie tu prowadzona działalność. Prace nie

wymagają pozwolenia na budowę i nie wpływają niekorzystnie na mienie osób trzecich/mienie otaczające

- ZK - planuje się modernizację dachu remizy OSP Racibórz-Markowice, na dzień dzisiejszy zadanie nie jest wpisane do budżetu na 2023 rok. W budynku będzie prowadzona działalność.
- KM - są planowane prace inwestycyjne, remonty, modernizacje. Wykonawcy prac posiadają OC.
- Muzeum - Na drugą połowę 2022 roku planowane jest wykonania oświetlenia zewnętrznego. W 2023 planowany jest remont I piętra budynku przy ul. Gimnazjalnej 1 związany z modernizacją wystaw (podłogi, instalacja elektryczna, ścianki działowe)  
Po uzyskaniu środków zewnętrznych w 2023 planowana jest termomodernizacja budynku przy ul. Chopina 12
- P15 - Planowany jest remont kuchni
- P11 - tak, prowadzony remont łazienek – termin zakończenia 24.08.2022 r. Planowany jest w następnym roku remont kolejnych trzech łazienek, teren prac będzie wyłączony z użytkowania, prace nie wymagają pozwolenia na budowę, nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub dachu.
- P23 - Planowana jest rekonstrukcja ogrodu ,montaż klimatyzacji w budynku
- ZOPO - malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku siedziby-nie wymaga pozwoleń, planowane zakończenie 31.08.2022
- P14 - Planowane są inwestycje. Wykonawcy posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac.
- ZSP4 – remont nawierzchni placu zabaw
- MKZ - planowana jest inwestycja w budynku spichlerza chłopskiego – montaż nowej podłogi drewnianej oraz wymiana i renowacja stolarki drzwiowej. Nie mam informacji o polisie OC wykonawców. Teren inwestycji jest wyłączony z użytkowania – budynek jest nieużytkowany. Prace te są wykonywane zgodnie z obowiązującym pozwoleniem na budowę, pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru. Nie naruszają konstrukcji nośnej ani konstrukcji dachu. Prace te nie będą miały wpływu na mienie osób trzecich.
- PKT – tak





- **SP1** – Na terenie szkoły będą prowadzone prace związane z utworzeniem szkoły letniej na istniejącym terenie, remont bieżni i zeskoku do skoku w dal, przebudowa placu przed wejściem do szkoły. Teren prac będzie wyłączony z użytkowania. Prace nie narusza konstrukcji nośnej obiektu i konstrukcji dachu. Prace nie mają oddziaływania na osoby trzecie
- **SP13** - Obecnie trwa remont/modernizacja placu zabaw przy SP nr 13. Plac zabaw jest zamknięty do czasu zakończenia remontu.
- W Arboretum Bramy Morawskiej powstała w czerwcu 2022 roku pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do Zaczarowanego Ogrodu o wartości 289680,71 zł.
- **OSiR** - Budowa Zadaszonego Lodowiska, Rozbudowa Skateparku, Modernizacja domków Campingowych – kanalizacja sanitarna, Remont dachu i kanalizacji w budynku Hali przy ul. Łąkowej, budowa śmietnika (ul. Markowicka), Rozbudowa Aquaparku o strefę zewnętrzną (plan – na chwilę obecną nie ujęte w budżecie). Działalność będzie prowadzona w zależności od skomplikowania prac. Np. rozbudowa skateparku nie wpłynie na użytkowanie innych obiektów przy ul. Zamkowej 4. Część prac wymaga pozwolenia na budowę np. Budowa Zadaszonego Lodowiska. Prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu i konstrukcji dachu. Wykonawcy zamierzający realizować prace na rzecz OSiR powinni posiadać adekwatną polisę. Nie spodziewamy się aby prace na naszych obiektach niekorzystnie oddziaływały na mienie osób trzecich.
- **SM** - w przypadku przekazania pomieszczenia byłego Archiwum Urzędu Miasta do użytku Straży Miejskiej przez Wydział Organizacyjny, pomieszczenie to zostanie wyremontowane przez powyższy Wydział, a następnie przeniesiony tam będzie monitoring miejski.
- **ZSP2** - remont schodów zewnętrznych do budynku
- **SP3** - zagospodarowanie skarpy – nasadzenie krzewów (wrzesień 2022)

**Pytanie 66:** Prosimy o udzielenie informacji nt. stanu technicznego dróg oraz budżecie przeznaczonym na ich remonty w okresie najbliższych 3 lat.

**Odpowiedź:** Kontrolny okresowy przegląd stanu technicznego dróg dokonywany jest raz w roku. Protokoły z przeglądu poszczególnych dróg dostępne są do wglądu w Wydziale Dróg Miejskich. Nie mamy wykazu zadań planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Racibórz na najbliższe 3 lata.

**Pytanie 67:** OC z tytułu organizacji wycieczek rekreacyjnych, szkolnych, festynów, imprez rekreacyjnych, rozgrywek sportowych, koncertów muzycznych, teatralnych, seansów kinowych, dożynek, Sylwestra, zabaw tanecznych, zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych itp.- prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 68:** Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną OC z tytułu organizowania pokazu sztucznych ogni i fajerwerków. W przeciwnym wypadku



prosimy o wprowadzenie podlimitu na to ryzyko w wysokości 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego oraz potwierdzenie, że pokazy będą prowadzone przez osoby mające stosowne uprawnienia i doświadczenie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 69:** odpowiedzialność cywilna strażników miejskich za szkody w mieniu osób fizycznych i osób prawnych oraz szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu obowiązków służbowych wynikających z Ustawy o strażach gminnych oraz Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i Ustawy o ochronie zwierząt w ramach przyznanых strażnikom miejskim przez ww. ustawy uprawnień-prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 70:** Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU sprzętu elektronicznego wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 71:** Prosimy o zgodę na franszyzę w wysokości 10% nie mniej niż 300,00 zł w ubezpieczeniu sprzętu przenośnego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 72:** Prosimy o zgodę na wprowadzenie kl. sankcyjnej o poniższej treści.-dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczenia objęty zamówieniem.

**Klauzula sankcyjna**

Wykonawca nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 73:** Prosimy o wprowadzenie klauzuli cyber o poniższej treści

**Klauzula Cyber**

Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

- 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych



- elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,
- 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,
  - 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,
  - 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,
  - 5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

- 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
- 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
- 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
- 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,

o ile jest to rezultat:

- (a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
- (b)oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
- (c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
- (d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez



kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowiąc będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 74:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny ubezpieczenia nie obejmuje terytorium Ukrainy, Białorusi i Rosji

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

#### **Pytania dotyczące NNW**

**Pytanie 75:** Prosimy o podanie ilości drużyn OSP.

**Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z zakresu ubezpieczenia ryzyko następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 4 do SWZ. Skorygowany Załącznik nr 4 stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.**

**Pytanie 76:** Prosimy o określenie zakresu terytorialnego – proponujemy terytorium RP.

**Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z zakresu ubezpieczenia ryzyko następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 77:** Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie ma objąć koszty (koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów, koszty leczenia) poniesione na terytorium RP.



**Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z zakresu ubezpieczenia ryzyko następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### **PYTANIA PAKIET III**

**Pytanie 78:** Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia .

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem ich przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 79:** Prosimy o informację odnośnie budynków wyłączonych z eksploatacji.

Czy zostały wyłączone z nich wszelkiego rodzaju media takie jak : woda , gaz , prąd itd. Czy są całodobowo dozorowane? W jakim stanie technicznym są budynki.

Prosimy o zgodę na wprowadzenie łącznego limitu odszkodowawczego na budynki wyłączone z eksploatacji w wysokości 300 000,- na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 500 ,-

- a) Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej budynków przeznaczonych do rozbiórki. Brak zgody na powyższe będzie skutkował brakiem możliwości złożenia oferty
- b) Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku wyłączenia mienia z eksploatacji ( dotyczy również klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji ) Zamawiający akceptuje poniższe zalecenia:

#### **Należy zwrócić uwagę na:**

- Zabezpieczenie otworów dachowych przed wnikaniem wody do wnętrza budynku.
- Stan systemów odwodnienia dachów budynków – między innymi rynny, kanały, studzienki.
- Mocowanie i stan technicznych instalacji odgromowych.
- Stan techniczny instalacji użytkowych wewnątrz budynków a w szczególności:
  - sprawdzenie wszelkich głównych rozdzielni elektrycznych, głównych zaworów gazu oraz armatury kontrolno-regulacyjnej,
  - odłączenie odbiorników energii elektrycznej we wszystkich miejscach, gdzie tylko jest to możliwe i nie występują urządzenia wymagające stałego zasilania w energię elektryczną. Nie dotyczy urządzeń do celów ppoż.,
  - zabezpieczenie instalacji zasilania w gaz poprzez sprawdzenie działania systemów detekcji wycieku gazu, w tym w szczególności urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych. W miarę możliwości należy zapewnić automatyczną transmisję sygnałów alarmowych do miejsca przebywania ochrony fizycznej zakładu lub alternatywnie podłączenie alarmu do monitoringu Agencji Ochrony Mienia na zasadach alarmu włamaniowego,
  - sprawdzenie oraz prowadzenie regularnych kontroli szczelności instalacji wodnej w pomieszczeniach, gdzie występują rury i zawory, w miarę możliwość odłączyć zasilanie wodne poza zasilaniem do celów ppoż.

#### **Instalacje technologiczne**



**Instalacje technologiczne powinny podlegać szczególnej ochronie a w szczególności zalecamy:**

- Prowadzenie kontroli oraz monitoringu parametrów pracy instalacji, maszyn i urządzeń technicznych, które nie mogą zostać wyłączone w czasie postoju zakładu.
- Oczyszczenie maszyn technologicznych oraz wykonanie ich konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczną i/lub zasadami wiedzy technicznej – np. zabezpieczenie antykorozyjne dla elementów wrażliwych.
- Wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, które nie wymagają pracy w trybie ciągłym, powinny być oczyszczone, zakonserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania.
- Zapewnienie minimalnej obsady osobowej dla zapewnienia właściwego nadzoru i obsługi instalacji i urządzeń.
- Ulokować w bezpiecznym miejscu dokumentację techniczną oraz dane produkcyjne, a także wrażliwe elementy procesów produkcyjnych takie jak; formy, szablony, rysunki techniczne i inne, które nie mogą być w łatwy sposób odtworzone.

**Przechowywanie materiałów:****Zalecamy podjęcie następujących przedsięwzięć:**

- Usunąć wszystkie materiały odpadowe poza budynki produkcyjno-magazynowe. W szczególności odpady palne powinny być zgromadzone w wyznaczonej strefie w odległości minimum 10 m od budynków lub w odrębnej strefie pożarowej dedykowanej do tego celu.
  - Odsunąć materiały palne (składowane na zewnątrz) od ścian zewnętrznych budynków. Dla ścian o konstrukcji z płyt warstwowych z wypełnieniem styropianowym lub poliuretanowym – minimum 15 m, dla ścian o konstrukcji tradycyjnej (murowane, żelbetowe) – minimum 10m. Dodatkowo zalecamy, aby materiały palne gromadzone na zewnątrz zostały odsunięte na odległość, co najmniej 5m od linii ogrodzenia sąsiednich terenów.
  - Odsunięcie na odległość nie mniejszą niż 2 m wszystkich materiałów surowcowych oraz opakowaniowych od maszyn produkcyjnych oraz przeniesienie ich do dedykowanych miejsc składowania.
  - Zalecamy, aby materiały gromadzone na zewnątrz budynków zostały zabezpieczone przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych a w szczególności przed wodą i wilgocią oraz wpływem porywistego wiatru.
  - Dokonanie demontażu butli gazowych z wózków widłowych oraz umieszczenie ich w dedykowanym do tego celu miejscu na zewnątrz obiektu.
  - Przeniesienie butli z gazami palnymi (np. zestaw palnikowy tlen-acetylen) poza główne budynki zakładu do wyznaczonego miejsca przechowywania.
  - Zalecamy, aby samochody oraz maszyny kołowe zawierające paliwo nie były garażowane wewnątrz budynków.
- bezpieczeństwa i dozoru:**
- Wszelkie systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciwkradzieżowej powinny być utrzymywane w pełnej gotowości (włączone i sprawne). W szczególności należy zapewnić sprawność przekazywania sygnałów alarmowych z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) i antywłamaniowej (SSWiN) oraz alarmy z systemów detekcji gazów do stale dozorowanego miejsca.
  - Zalecamy odłączenie zasilania elektrycznego od maszyn i urządzeń, poza zasilaniem urządzeń służącym celom ochrony ppoż. – np. pompy do celów pożarowych, wentylacja w



pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (Ex), systemy bezpieczeństwa technologicznego maszyn i urządzeń.

- Należy zamknąć wszystkie drzwi i bramy pożarowe w budynkach (jeżeli takie występują).
- Zalecamy zapewnić stały fizyczny dozór zakładu wraz z wprowadzeniem obchodów na zewnątrz i wewnątrz budynków (o ile nie zostały wprowadzone) z częstotliwością co najmniej raz na zmianę.
- Dokonać przeszkolenia służb i pracowników ochrony zakładu w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii instalacji i urządzeń technicznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji głównych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazowych a także wskazanie miejsc lokalizacji innych mediów.
- Zapewnić służbom i pracownikom ochrony dostęp do wszelkich numerów alarmowych, służb konserwacyjnych oraz nr telefonów osób kierownictwa zakładu.
- Załączać każdorazowo oświetlenie zewnętrzne budynków na okres nocny.

**Zalecamy:**

- Prowadzić prace remontowe, modernizacyjne czy budowlane na podstawie Instrukcji zawierającej wytyczne związane z rodzajem i zakresem prac oraz przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.
- Ściśle przestrzegać postanowień przepisów oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w przypadku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych.
- Zapewnić, aby wszelkie maszyny i urządzenia techniczne, stosowane podczas prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych spełniały wymagania bhp, Polskich Norm, właściwych przepisów oraz wytycznych producentów.
- Zapewnić, aby wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych przez podmioty zewnętrzne prowadzone było wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez uprawnionego pracownika zakładu.
- Zapewnić, aby w każdym przypadku przekazanie miejsca prowadzenia prac oraz jego odbiór prowadzone były na podstawie odpowiedniego protokołu.
- Zapewnić, aby miejsce prowadzenia prac zostało oznakowane znakami bezpieczeństwa oraz odpowiednio zabezpieczone i dozorowane

**Odpowiedź: W budynkach przeznaczonych do rozbiórki media są odłączone. W budynkach nie zasiedlonych media są podłączone. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 80:** Czy w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia od 1997 roku wystąpiła powódź, lub lokalne podtopienia?

Jeśli tak, to czy w związku ze szkodami powodziowymi, Zamawiający podjął działania mające na celu zapobieżeniu podobnym zdarzeniom w przyszłości?

Prosimy o podanie lokalizacji w których wystąpiły tego rodzaju szkody oraz informację o wysokości poniesionych strat.

**Odpowiedź: W lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia od 1997 roku nie wystąpiła powódź.**

**Pytanie 81:** Prosimy o informację, czy wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy instalacji elektrycznej, CO, wod-kan, gazowej.



Czy w czasie przeprowadzonych przeglądów stwierdzono jakieś nieprawidłowości ? Jeśli tak to jakie i czy Zamawiający ewentualnie podjął działania mające na celu usunięcie tych nieprawidłowości ?

**Odpowiedź: Wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy.**

**Pytanie 82:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zarządza/administruje czynnym wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji odpadów, sortownią odpadów lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 83:** Kl. przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie zapisu , iż ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, iż w nowych lokalizacjach i lokalizacjach w których będzie znajdować się mienie ruchome zabezpieczenia przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami i będą spełniać wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 84:** Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - prosimy o wprowadzenie poniższej zmiany

Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem , że :

- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami
- realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku
- nie dotyczy remontu dachu
- prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 85:** Kl. ochrony mienia wyłączzonego z eksploatacji – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 500 ,-

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 86:** Kl. ochrony mienia wyłączzonego z eksploatacji- prosimy o zmianę zapisów SWZ i wprowadzenie zapisu iż :

- obiekt powinien być ogrodzony i oświetlony w porze nocnej
- sprzęt i instalacje p-poż są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 87:** Kl. katastrofy budowlana – prosimy o zmianę zapisów SIWZ I wprowadzenie zapisu, iż



Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w :

- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych
- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni.
- mienia wyłączonego z eksploatacji
- mienia przeznaczonego do rozbiórki

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 88:** Ryzyko zapadania się /osuwania ziemi – prosimy o potwierdzenie , że wyłączona są szkody spowodowane działalnością człowieka.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 89:** Prosimy o podanie lokalizacji o najwyższej sumie ubezpieczenia wraz z podaniem jej wartości.

**Odpowiedź: Budynek o najwyższej wartości to Budynek użytkowy pod adresem ul. Stefana Batorego 7, 47-400 Racibórz o wartości 2 007 480 zł**

**Pytanie 90:** Prosimy o potwierdzenie, że w żadnej lokalizacji wskazanej do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna, magazynowa . W przeciwnym wypadku prosimy o informację jakiego rodzaju działalność produkcyjna/magazynowa jest prowadzona, jakiego rodzaju mienie jest magazynowane/przechowywane?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 91:** Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały włączone nadziemne linie przesyłowe i dystrybucyjne, znajdujące się w odległości większej niż 1000m od ubezpieczonej lokalizacji ( budynków/budowli)

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 92:** Czy do ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlegają również drogi , mosty , wiadukty , tunele. Jeżeli tak to prosimy o podanie:

-ich łącznej wartości ( w w/w grupach ) .

- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia, podaniem długości , konstrukcji itp. ( w w/w grupach)

**Odpowiedź: Nie, do ubezpieczenia nie podlegają drogi, mosty, wiadukty, tunele.**

**Pytanie 93:** Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy .

W przeciwnym wypadku prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia, na jakim budowa jest etapie, co pozostało do wykonania, kiedy planowane jest zakończenie prac itp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 94:** Prosimy o zgodę na modyfikację SWZ i wprowadzenie poniższej klauzuli do warunków ubezpieczenia mienia

**Klauzula chorób zakaźnych**

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3. 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3. 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 95:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dotyczy szkód w mieniu objętych zakresem ubezpieczenia, powstałych na skutek uszczerbku majątkowego powstałego w następstwie utraty ,uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego przedmiotu ubezpieczenia spowodowanego zdarzeniem szkodowym objętym umową ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 96:** Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ, w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie będą miały OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 97:** Czy w którejkolwiek lokalizacji budynkach przechowywane są materiały łatwopalne np. słoma, drewno, plastik, tworzywa sztuczne itp.





**Odpowiedź:** W piwnicach lokatorskich przechowywane jest drewno, węgiel i przedmioty codziennego użytku

**Pytanie 98:** Prosimy o wprowadzenie limitu na zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i drzwiową w wysokości 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 99:** Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne-prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 100:** Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)- prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 101:** Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia-prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 102:** Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie-prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,- na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 103:** Prosimy o wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego dla telefonów komórkowych w wysokości 50 000,- zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



**Pytanie 104:** Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto - prosimy o zmniejszenie limitu do kwoty 500 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36.**

**Pytanie 105:** Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia- prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, iż budynki w nowych lokalizacjach będą posiadały sprawne zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z przepisami prawa.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 106:** Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony OC nie będą objęte szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem śmieci lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 107:** W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia:

- spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);
- spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;
- związane ze stosunkiem pracy;
- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;



- będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 108:** Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność, w tym umownego przyjęcia odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 109:** Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU OC działalności wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 110:** Prosimy o informację, czy Intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 250 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych:

-z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

-spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;

- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 111:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

• koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;

• pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 112:** Prosimy o informację, czy intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową ryzyka OC z tytułu prowadzenia parkingów strzeżonych.

Jeśli tak, to prosimy o informację jaka jest liczba parkingów prowadzonych przez Zamawiającego

Prosimy również o informację czy parkingi są stale strzeżone przez co najmniej jedną osobę, wydzielone i oświetlone oraz zabezpieczone ogrodzeniem (przynajmniej metalową siatką założoną na metalowych elementach konstrukcyjnych trwale złączonych z podłożem



o wysokości minimum 1,4 metra), czy są wyposażony jest w bramę lub szlaban, czynny telefon.

Prosimy o informację czy znajdują się tam również pojazdy odholowywane z drogi.

Jeśli tak, to poproszę o informację czy Zamawiający wykonuje dokumentacje zdjęciową pojazdów przed przyjęciem na parking eksponujące uszkodzenia pojazdu.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie podlimitu na to ryzyko w wysokości 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Brak parkingów strzeżonych.**

**Pytanie 113:** Prosimy o potwierdzenie, że do umowy będą miały zastosowanie limity dla poszczególnych rodzajów szkód i ryzyk określone w SWZ lub w odpowiedziach Zamawiającego na pytania do SWZ, chociażby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitów odpowiedzialności w odniesieniu do powyższych szkód i ryzyk lub przewidywały je w wyższej wysokości.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 114:** Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC wynajmującego nie obejmuje szkód związanych z wynajmem obiektów przemysłowych, wystawowych, magazynów oraz hal na użytek handlu hurtowego. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o załączenie wykazu ww. obiektów wraz z informacją o ich przeznaczeniu i stanie technicznym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 115:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością medyczną, badawczą, farmaceutyczną, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia oraz, że żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 116:** Prosimy o informację czy Zamawiający produkuje, wytwarza lub albo dostarcza osobom trzecim energię cieplną lub elektryczną i czy jest to energetyka oparta o węgiel (procesy produkcyjne z użyciem węgla)? Jeżeli TAK, prosimy o szczegóły, w tym informacje o ilości pieców oraz o podanie kiedy Ubezpieczony planuje wymienić piece na kotły gazowe. Jednocześnie prosimy o wyłączenie tego ryzyka z zakresu obligatoryjnego i przeniesienie do warunków fakultatywnych. W przypadku braku zgody na powyższą modyfikację SWZ, prosimy o zlimitowanie tego ryzyka do 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia lub zaproponowanie innego akceptowalnego sublimitu na to ryzyko.

**Odpowiedź: Zamawiający, nie produkuje, nie wytwarza ani nie dostarcza osobom trzecim energię cieplną lub elektryczną**



**Pytanie 117:** Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że trwają lub są planowane inwestycje/budowy/remonty/modernizacje - w jednym przypadku jest to termomodernizacja budynku w innych zmiana systemu ogrzewania. Teren prac nie jest/będzie wyłączony z użytkowania oraz będzie tam prowadzona działalność. Prace te wymagają pozwolenia na budowę. Nie naruszają one konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu. Wykonawcy prac posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac. Prace nie oddziałują niekorzystnie na mienie osób trzecich/mienie otaczające.

**Pytanie 118:** Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą wyniknąć w związku z administrowaniem nieruchomości komunalnymi i należącymi do wspólnot mieszkaniowych wyłączone są szkody spowodowane przez czynności związane z wykonywaniem określonego zawodu, a w szczególności:

- 1) zarządcy nieruchomości, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
- 2) przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, o których mowa w ustawie o rachunkowości (zapisy pkt. 4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lit.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

**Pytanie 119:** Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU sprzętu elektronicznego wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

**Pytanie 120:** Prosimy o zgodę na franszyzę w wysokości 10% nie mniej niż 300,00 zł w ubezpieczeniu sprzętu przenośnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

**Pytanie 121:** Prosimy o zgodę na wprowadzenie kl. sankcyjnej o poniższej treści.-dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczenia objętych zamówieniem.

#### **Klauzula sankcyjna**

Wykonawca nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.





**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 122:** Prosimy o wprowadzenie klauzuli cyber o poniższej treści

**Klauzula Cyber**

Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

- 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,
- 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,
- 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,
- 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,
- 5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

- 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
- 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
- 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
- 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,

o ile jest to rezultat:



- (a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
- (b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
- (c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
- (d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowiąc będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 123:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny ubezpieczenia nie obejmuje terytorium Ukrainy, Białorusi i Rosji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pakiet I oraz II**

**124.** Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na 12 lub 24 miesiące.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminów wykonania zamówienia z 36 na 24 miesiące w ramach wszystkich 3 Pakietów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje**



**SWZ. W związku z powyższym zmianie ulegają załączniki nr 4,5,6,7,8,9. Skorygowane pliki zostają udostępnione wraz z niniejszymi odpowiedziami na pytania do SWZ.**

**125.** Prosimy o informację czy wystąpiły szkody spowodowane powodzią i/lub podtopieniami od 1997r.

**Odpowiedź: NIE, za wyjątkiem:**

- SP1 – w 2010 r.,
- SP15 – zalane szatnie bud D i A, przeprowadzono monitoring kanalizacji deszczowej oraz naprawę/wymianę rur,
- P10 - w 2018r. w wyniku prac wodociągowych pojawiła się woda w piwnicy przedszkola. Straty znikome.
- OSiR

**126.** Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 2 000 000 zł, wspólnego dla wszystkich lokalizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 5 000 000 zł. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 % nie mniej niż 500 zł**

**127.** Prosimy o informację czy w trakcie trwania okresu ubezpieczenia wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami? Czy na terenach zagrożonych osuwiskami na terenie Miasta Racibórz znajduje się mienie, które podlegać będzie ubezpieczeniu? Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Nie**

**128.** Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy poniższe mienie będzie stanowić przedmiot ubezpieczenia:

- a. Drogi – w przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę o wskazanie limitu
- b. Mosty – w przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o wskazanie limitu
- c. Budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe – prosimy o wskazanie lokalizacji
- d. Budynki w stanie technicznym złym/awaryjnym – prosimy o wskazanie lokalizacji
- e. Mienie powierzone mieszkańcom gminy – prosimy o wskazanie rodzaju tego mienia oraz sumy ubezpieczenia np. sprzęt elektroniczny nabyty w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła+”
- f. Składowisko odpadów i/lub PSZOK TAK/NIE

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na ppkt.c) oraz ppkt.d), zwracamy się o wyrażenie zgody na ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA, a także wprowadzenie zapisu o treści:

”Jeśli budynki są wyłączone z eksploatacji, a zgłoszono je do ubezpieczenia, podlegają ochronie z zastrzeżeniem, że:

- a) wszystkie otwory okienne i drzwiowe do budynków powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym wejściem do niego osób trzecich,
- b) urządzenia znajdujące się w budynku są odłączone od źródeł zasilania,



c) w budynku został odcięty dopływ mediów (woda, prąd, gaz), chyba że prąd jest niezbędny do podtrzymywania systemów zabezpieczeń,  
d) dla budynków wyłączonych z eksploatacji w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 50% po uwzględnieniu przeprowadzonych remontów), które zostaną dotknięte szkodą dopuszczalna jest wypłata odszkodowania według wartości rzeczywistej.  
Mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbioru/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.”

**Odpowiedź: Jeżeli są takie budynki to zamawiający wyraża zgodę**

- a. Zamawiający wyraża zgodę na limit jak w SWZ**
- b. Mosty nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia**
- c. Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 2**
- f. Składowisko odpadów i/lub PSZOK nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia**

**129.** Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**130.** Prosimy o podanie PML oraz wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

**Odpowiedź: Budynek o najwyższej wartości to budynek krytej pływalni z zainstalowanymi solarami i z zagospodarowaniem terenu, i parkingiem pod adresem Racibórz ul. Zamkowa 4 o wartości 25 469 929,57 zł**

**131.** Prosimy o potwierdzenie, iż we wszystkich budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia, wykonywane są wymagane prawem przeglądy, potwierdzone protokołami z wykonanych oględzin.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**132.** Prosimy o potwierdzenie, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne, posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz iż są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**133.** Prosimy o potwierdzenie, iż zabezpieczenia przeciw kradzieżowe są sprawne, posiadają wymagane atesty oraz przeglądy techniczne.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**134.** Prosimy o informację jakie mienie wskazywane jest do ubezpieczenia pod nazwą „Inne” w udostępnionych wykazach majątku poszczególnych jednostek Zamawiającego.

**Odpowiedź: P13 – plac zabaw**

- 135.** Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego ubezpieczenie instalacji solarnych/fotowoltaicznych. Jeśli tak, zwracamy się o podanie wartości jednostkowej dla posiadanych przez Zamawiającego instalacji solarnych/fotowoltaicznych wraz z wykazem ich lokalizacji.

**Odpowiedź: Instalacja fotowoltaiczna UM – 425.490,86 zł**

**Instalacja fotowoltaiczna OSP Racibórz- Sudół, ul. Hulczyńska 154 - 27.552,00 zł**

**Instalacja fotowoltaiczna OSP Racibórz- Miedonia, ul. Podmiejska 38 - 13.776,00 zł**

**Instalacja fotowoltaiczna OSP Racibórz- Brzezcie, ul. Bitwy Olzańskiej 28 - 22. 386,00 zł**

**Instalacja fotowoltaiczna w Żłobku na ul. Bielskiej 4A – 100.000,00 zł**

**Instalacje solarne/fotowoltaiczne OSiR są podane do ubezpieczenia łącznie z wartością budynków.**

**Instalacja fotowoltaiczna w budynku przy Placu Wolności 8, 47-400 Racibórz, o wartości 33 117,31 zł. Data przyjęcia środka trwałego 03.07.2022 r.**

- 136.** Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie napowietrznych linii przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym linii energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych), linii transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, które mają zostać zgłoszone do ubezpieczenia.? Jeśli tak, prosimy o wskazanie SU dla wskazanego rodzaju mienia oraz zgodę na ograniczenie zakresu ochrony do odległości maks. 1 000 m od budynków.

**Odpowiedź: NIE, za wyjątkiem Żłobka – linie światłowodowe**

- 137.** Prosimy o informację dotyczącą konstrukcji wiat, w tym wiat przystankowych, namiotów, zadaszeń zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

- **DM - Wiaty przystankowe są wykonane ze szkieletu o konstrukcji stalowej, ściany boczne i tylna wypełnione szybami ze szkła hartowanego, natomiast zadaszenie z płyt z poliwęglanu komorowego.**
- **SP13 - Wiata (trybuna) przy boisku 3 szt. Konstrukcja metalowa, pokryta poliwęglanem wielokomorowym. Wiata o konstrukcji drewnianej pokryta gontem bitumicznym.**
- **OSiR - Konstrukcje naszych zadaszeń są w stanie technicznym umożliwiającym użytkowanie – są poddawane corocznej kontroli**
- **SP18 - Wiata wykonana jest z szyb poliwęglanowych**
- **OPS - Oranżeria – Szklarnia Ogrodowa przy PL. Wolności 8-9 w Raciborzu ( wykonana z aluminium i szkła hartowanego)**





- **ZSP2 - konstrukcja metalowa z dachem z PCV**
- **RCK - namioty wolnostojące na imprezy plenerowe rozkładane wg potrzeb**

**138.** W odniesieniu do ubezpieczenia dróg, przepustów drogowych i mostów, prosimy o informację o obecnym stanie ich nawierzchni/konstrukcji. Czy dokonywane są przeglądy zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych oraz prawem budowlanym? Czy z przeprowadzonych przeglądów sporządzane są protokoły? W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego dróg, przepustów, wiaduktów, estakad etc., prosimy o informację czy są odpowiednio zabezpieczone?

**Odpowiedź: Kontrolny okresowy przegląd stanu technicznego dróg dokonywany jest raz w roku. Wykonywane są protokoły z przeglądu poszczególnych dróg, które dostępne są do wglądu w Wydziale Dróg Miejskich. Przeglądy dokonywane są zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych oraz prawem budowlanym. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego dróg, przepustów są one odpowiednio zabezpieczone i planowane do remontu/naprawy.**

**139.** Prosimy o informację na temat planowanych przez Zamawiającego inwestycji na rok 2022.

**Odpowiedź:**

- **ED planuje w 2022 i 2023 inwestycję na 9 500 000,00 zł**
- **ZSP4 – wymiana nawierzchni na placu zabaw (w trakcie prac)**
- **MKZ - Planowana jest inwestycja w 2022r.: dotycząca wymiana drewnianej podłogi i drzwi w spichlerzu chłopskim przy ul. czynu Społecznego 14 w Raciborzu**  
wraz z pracami towarzyszącymi (czyszczenie stropów nad piwnicą, renowacja tynków)
- **SP1 - remont bieżni i zeskoku do skoku w dal. Przebudowa placu przed szkołą**
- **OSiR - Budowa Zadaszonego Lodowiska, Rozbudowa Skateparku, Modernizacja domków Campingowych – kanalizacja sanitarna, Remont dachu i kanalizacji w budynku Hali przy ul. Łąkowej, budowa śmietnika (ul. Markowicka), Rozbudowa Aquaparku o strefę zewnętrzną (plan – na chwilę obecną nie ujęte w budżecie). Działalność będzie prowadzona w zależności od skomplikowania prac. Np. rozbudowa skateparku nie wpłynie na użytkowanie innych obiektów przy ul. Zamkowej 4. Część prac wymaga pozwolenia na budowę np. Budowa Zadaszonego Lodowiska. Prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu i konstrukcji dachu. Wykonawcy zamierzający realizować prace na rzecz OSiR powinni posiadać adekwatną polisę. Nie spodziewamy się aby prace na naszych obiektach niekorzystnie oddziaływały na mienie osób trzecich.**
- **WTZ - Zakup busa (samochód do 9 osób) do przewozu osób niepełnosprawnych**
- **SM - w przypadku przekazania pomieszczenia byłego Archiwum Urzędu Miasta do użytku Straży Miejskiej przez Wydział Organizacyjny, pomieszczenie to**



zostanie wyremontowane przez powyższy Wydział, a następnie przeniesiony tam będzie monitoring miejski.

- ZSP2 - remont schodów zewnętrznych do budynku

140. Prosimy o informację czy w okresie zimowym odśnieżanie jest prowadzone przez Miasto czy podmioty zewnętrzne? Czy jest prowadzona ewidencja prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg, jezdni, chodników?

**Odpowiedź:**

- UM i USC – podmiot zewnętrzny
- odśnieżanie jest prowadzone przez Spółkę miejską, tj. Przedsiębiorstwo Komunalne  
Sp. z o.o. Jest prowadzona ewidencja prac w formie raportów.
- ZOPO - przynależne do budynku otoczenie odśnieża pracownik obsługi w ramach zakresu czynności
- SP1 - odśnieżanie chodników przez pracowników szkoły, w razie obfitych opadów  
śniegu odśnieżanie zlecane jest firmie zewnętrznej
- OSiR - Drogi wewnętrzne i parkingi utrzymujemy samodzielnie, brak ewidencji
- SP18 - W okresie zimowym teren wokół szkoły jest odśnieżany przez pracowników szkoły
- P24 - odśnieżanie na terenie placówki wykonuje pracownik placówki
- RCK - chodniki ośnieżane przez pracowników RCK – przed i wokół budynku, nie prowadzona
- SP3 – samodzielnie
- P10 - odśnieżanie jest prowadzone przez przedszkole
- P13 - odśnieża pracownik przedszkola, nie prowadzimy ewidencji

141. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł dla ryzyka zalań na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 600 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

142. Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poprzez wprowadzenie limitu dla szkód wynikających z działania człowieka w wysokości 100 000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

143. Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poprzez wprowadzenie limitu dla szkód wynikających z zanieczyszczenia lub skażenia mienia w wysokości 50 000,00 zł oraz wyrażenie



zgody na ograniczenie zakresu do zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 250 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**144.** Dla zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w przedmiocie kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą, kosztów akcji ratowniczej, akcji gaśniczej etc. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu:

„**Koszty akcji ratowniczej i zabezpieczenia mienia przed zwiększeniem szkody**-koszty działań podjętych przez Ubezpieczonego w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiaru, łącznie z działaniami nieskutecznymi, o ile działania te były adekwatne do występujących okoliczności. W kosztów akcji ratowniczej ochroną objęte są również szkody w ubezpieczonym mieniu, które powstały w następstwie akcji ratowniczej,

**Koszty działań po szkodzie** - koszty przypadające na uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, porządkowanie i utylizację do limitu do 10% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 100.000 PLN.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**145.** Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu w przedmiocie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego o treści „Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w wyniku wypadku, za który odpowiada osoba trzecia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, występująca w charakterze dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy lub dokonującego naprawy”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**146.** Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego będzie podlegał sprzęt będący własnością Zamawiającego przez cały okres wykonywania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**147.** Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poprzez wprowadzenie limitu dla szkód wynikających z działania człowieka w wysokości 50 000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**148.** Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego szkód powstałych podczas służbowych podróży samolotem.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**149.** Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**150.** Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Towarzystwo nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**151.** Prosimy o potwierdzenie, iż ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym będzie ograniczona wyłącznie do zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**152.** Proszę o potwierdzenie, iż rozszerzenie OC z tytułu organizacji imprez nie dotyczy organizacji wyścigów wodnych, motorowych lub lotniczych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**153.** Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**154.** Prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**155.** Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego jest objęciem zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód wyrządzonych przez uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym szkód w związku z użytkowaniem nieruchomości osób trzecich na cele mieszkalne? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o potwierdzenie, iż ochrona dotyczy użytkowanej nieruchomości osób trzecich na mocy umowy pomiędzy Zamawiającym/Ubezpieczającym oraz właścicielem/posiadaczem budynku/lokalu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**



156. Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego, szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych, wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa. Prosimy również o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

157. Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający chroni swoich pracowników przed narażeniem na działanie COVID-19 i w tym w zakresie zapewnia środki ochrony indywidualnej pracowników, przestrzega wszystkich aktualnych zaleceń i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie przeciwdziałania przenoszeniu się chorób zakaźnych, zapewnia środki wymagane przez prawo, a także realizuje na bieżąco zalecenia zawarte w rozporządzeniach dotyczących COVID-19 oraz stosuje odpowiednie procedury zabezpieczające.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

158. Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej, szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

159. Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, punktu 10, poprzez wprowadzenie zapisu „Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody polegające na kradzieży zwykłej gotówki, biżuterii i pozostałego mienia przechowywanego w rzeczach pozostawionych.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

160. Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, punktu 11, poprzez zmniejszenie limitu do wysokości 500 000 zł oraz potwierdzenie, iż zakres ochrony rozszerzenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ratowników wodnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, punktu 11. Zamawiający potwierdza, iż zakres ochrony rozszerzenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ratowników wodnych**

161. Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, punktu 12, poprzez zmniejszenie limitu do wysokości 200 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**





162. Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, punktu 13, poprzez zmniejszenie limitu do 100 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

163. Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej nr 21 lub wyrażenie zgody na zmniejszenie limitu do wysokości 50 000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

164. Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej, punktu 22 poprzez wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

165. Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej punktu nr 23 lub wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Jednocześnie Zamawiający precyzuje, że zakres ochrony w tym punkcie uwzględnia: koszty pomocy, w szczególności psychologicznej i prawnej (zwrot kosztów pomocy psychologicznej i ochrony prawnej) dla strażnika miejskiego w przypadku gdy w wyniku użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego nastąpiła śmierć osoby bądź nastąpiło zranienie osoby. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

166. Czy zgodnie z wiedzą Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zaistniało zdarzenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Z tego tytułu wypłacono kwotę 12 433,25 zł. Sprawa dotyczyła OPS ale była prowadzona przez Miasto Racibórz. Każda decyzja administracyjna jest obarczona ryzykiem wypłaty odszkodowania.**

167. Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu organizacji imprez masowych, niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. poprzez wprowadzenie zapisu „ Zakres ochrony obejmuje również szkody powstałe podczas pokazów pirotechnicznych pod warunkiem, że są przeprowadzone przez firmy do tego uprawnione” oraz wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu 300 000 zł.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zakresu odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu organizacji imprez masowych, niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, niezależnie od miejsca imprezy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.**

**168.** W odniesieniu do zakresu czystych strat finansowych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia:

- 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego, w tym uzyskania korzyści majątkowej,
- 2) związanych z decyzją podjętą przez funkcjonariusza publicznego poza zakresem sprawowanej przez niego funkcji,
- 3) związanych z decyzją podjętą przez funkcjonariusza publicznego, za którą otrzymał korzyść osobistą albo dążył do jej uzyskania,
- 4) będących skutkiem braku środków finansowych Ubezpieczonego,
- 5) powstałych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**169.** Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację treści klauzuli automatycznego pokrycia poprzez zmianę wartości do kwoty 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia, w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**170.** Prosimy o potwierdzenie, iż zakres klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia będzie miał zastosowanie wyłącznie dla ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**171.** Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu klauzuli mienia wyłączanego z eksploatacji powyżej 30 dni poprzez wprowadzenie limitu do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, ponadto prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu: "Jeśli budynki są wyłączone z eksploatacji, a zgłoszono je do ubezpieczenia, podlegają ochronie z zastrzeżeniem, że:

- a) wszystkie otwory okienne i drzwiowe do budynków powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym wejściem do środka osób trzecich,
- b) mienie znajdujące się w budynku jest odłączone od źródeł zasilania,
- c) został odcięty dopływ mediów (woda, prąd, gaz), chyba że prąd jest niezbędny do podtrzymywania systemów zabezpieczeń,
- d) w przypadku budynków wyłączonych z eksploatacji w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 50% po uwzględnieniu przeprowadzonych remontów), które zostaną dotknięte szkodą dopuszczalna jest wypłata odszkodowania według wartości rzeczywistej.

Mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej."



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

172. Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia poprzez zmniejszenie limitu do 1 000 000 zł na pojedynczą lokalizację.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

173. Prosimy o wyrażenie zgody na przeniesienie klauzuli usunięcia po szkodzie - limit ponad sumę ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli katalogu klauzul fakultatywnych. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

174. Prosimy o wyrażenie zgody na przeniesienie klauzuli zabezpieczenia mienia przed szkodą - limit ponad sumę ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli katalogu klauzul fakultatywnych. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

175. Prosimy o wyrażenie zgody na przeniesienie klauzuli likwidatora szkód do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

176. Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację treści klauzuli składowania mienia poprzez dodanie zapisu „Z ubezpieczenia wyłączone są szkody w mieniu składowanym poniżej 10 cm nad podłogą w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, z wyjątkiem szkód spowodowanych wyłącznie zalaniem bezpośrednio z góry”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

177. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu w klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców o treści „Powołanie rzeczoznawców odbywać się będzie za uprzednią zgodą Towarzystwa”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

178. Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie zakresu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Pakietu I.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym zmianie**



ulega Załącznik nr 4 do SWZ. Skorygowany Załącznik nr 4 stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

**179.** Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie stawki minimalnej w ubezpieczeniu Autocasco w wysokości 250 zł na pojazd.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**180.** Proszę o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia Assistance poprzez wprowadzenie zapisu „Dla samochodów osobowych i ciężarowych o DMC do 3.5 tony przysługuje samochód osobowy, klasy nie wyższej niż klasa C, a dla pozostałych rodzajów pojazdów samochód osobowy, klasy nie wyższej niż klasa B.” Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia dotyczy wyłącznie pojazdów osobowych oraz ciężarowych do 3,5t.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**181.** Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie wymogów dot zabezpieczeń kradzieżowych pojazdów przyjmowanych do ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z treścią: „Warunkiem przyjęcia przez Towarzystwo odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia jest zainstalowanie w pojeździe urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, posiadających wymagany odpowiednimi przepisami atest, których rodzaj uzależniony jest od wartości brutto pojazdu w chwili zawierania umowy ubezpieczenia.

- W przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i autobusów, pojazdów specjalnych o wartości brutto:

- a. do 300 000 PLN – wymagane jest jedno samodzielne zabezpieczenie elektroniczne w postaci alarmu lub elektronicznej blokady uruchomienia silnika (immobiliser),
- b. powyżej 300 000 PLN – wymagane są dwa różne samodzielne zabezpieczenia elektroniczne określone w pkt 1.

- Zabezpieczeń przeciwkradzieżowych nie stosuje się do ciągników rolniczych, przyczep rolniczych, innych przyczep, naczep.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**182.** Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczenie Zielonej Karty wystawiane jest na pisemny wniosek Zamawiającego, według wzoru dokumentu udostępnianego przez Ubezpieczyciela oraz za opłatą dodatkowej składki uzależnionej od rodzaju pojazdu, zgłaszanego do ubezpieczenia w ramach ZK.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**183.** Prosimy o wyrażenie zgody na przeniesienie klauzuli akceptacji aktualnego stanu zabezpieczeń do katalogu klauzul fakultatywnych.



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**184.** Prosimy o wyrażenie zgody na przeniesienie klauzuli likwidatora do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**185.** Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację klauzuli złamania przepisów ruchu drogowego poprzez wprowadzenie zapisu „Pod warunkiem, iż naruszenie nie miało wpływu na powstanie i rozmiar szkody.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**186.** Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 3 000 zł w klauzuli kluczy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Zmiany do SWZ: Zamawiający koryguje załącznik nr 12 do SWZ w związku ze sprzedażą pojazdu SRC91UV oraz zmianą nr rej pojazdu S34495. Skorygowany plik zostaje udostępniony Wykonawcom wnioskującym o części poufne SWZ.**

### **Pakiet III**

**187.** Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na 12 lub 24 miesiące.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminów wykonania zamówienia z 36 na 24 miesiące w ramach wszystkich 3 Pakietów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ. W związku z powyższym zmianie ulegają załączniki nr 4,5,6,7,8,9. Skorygowane pliki zostają udostępnione wraz z niniejszymi odpowiedziami na pytania do SWZ.**

**188.** Prosimy o informację czy wystąpiły szkody spowodowane powodzią i/lub podtopieniami od 1997r..

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wystąpiły wyżej wymienione szkody.**

**189.** Prosimy o informację czy w trakcie trwania okresu ubezpieczenia wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami? Czy na terenach zagrożonych osuwiskami na terenie Miasta Racibórz znajduje się mienie, które podlegać będzie ubezpieczeniu? Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wystąpiły wyżej wymienione szkody.**

**190.** Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy poniższe mienie będzie stanowić przedmiot ubezpieczenia:

- Drogi – w przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę o wskazanie limitu
- Mosty – w przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o wskazanie limitu
- Budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe – prosimy o wskazanie lokalizacji





- d. Budynki w stanie technicznym złym/awaryjnym – prosimy o wskazanie lokalizacji
- e. Mienie powierzone mieszkańcom gminy – prosimy o wskazanie rodzaju tego mienia oraz sumy ubezpieczenia np. sprzęt elektoniczny nabyty w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła+
- f. Składowisko odpadów i/lub PSZOK TAK/NIE

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na ppkt.c) oraz ppkt.d), zwracamy się o wyrażenie zgody na ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA, a także wprowadzenie zapisu o treści:

”Jeśli budynki są wyłączone z eksploatacji, a zgłoszono je do ubezpieczenia, podlegają ochronie z zastrzeżeniem, że:

- a) wszystkie otwory okienne i drzwiowe do budynków powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym wejściem do niego osób trzecich,
- b) urządzenia znajdujące się w budynku są odłączone od źródeł zasilania,
- c) w budynku został odcięty dopływ mediów (woda, prąd, gaz), chyba że prąd jest niezbędny do podtrzymywania systemów zabezpieczeń,
- d) dla budynków wyłączonych z eksploatacji w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 50% po uwzględnieniu przeprowadzonych remontów), które zostaną dotknięte szkodą dopuszczalna jest wypłata odszkodowania według wartości rzeczywistej.

Mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.”

**Odpowiedź: Jeżeli są takie budynki to zamawiający wyraża zgodę**

- a. Drogi nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia (jedynie drogi wewnętrzne osiedlowe)
- b. Mosty nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia
- c. Budynki niezasiedlone lokalizacja (Brzeska 2, Londzina 49, Mariańska 12, Pl. Wolności 11B, Bojanowsk 5a, Szkolna 10-10a, Kozielska 20,
- d. Wyłączone z eksploatacji – do rozbiórki, bez mediów, Kościelna 32
- e. Mienie powierzone mieszkańcom gminy nie stanowi przedmiotu ubezpieczenia
- f. Składowisko odpadów i/lub PSZOK nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia

**191.** Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**192.** Prosimy o podanie PML oraz wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

**Odpowiedź: Budynek o najwyższej wartości to Budynek użytkowy pod adresem ul. Stefana Batorego 7, 47-400 Racibórz o wartości 2 007 480 zł**



193. Prosimy o potwierdzenie, iż we wszystkich budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia, wykonywane są wymagane prawem przeglądy, potwierdzone protokołami z wykonanych oględzin.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

194. Prosimy o potwierdzenie, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne, posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz iż są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

195. Prosimy o potwierdzenie, iż zabezpieczenia przeciw kradzieżowe są sprawne, posiadają wymagane atesty oraz przeglądy techniczne.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

196. Prosimy o informację jakie mienie wskazywane jest do ubezpieczenia pod nazwą „Inne” w udostępnionych wykazach majątku poszczególnych jednostek Zamawiającego.

**Odpowiedź: Nie dotyczy**

197. Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego ubezpieczenie instalacji solarnych/fotowoltaicznych. Jeśli tak, zwracamy się o podanie wartości jednostkowej dla posiadanych przez Zamawiającego instalacji solarnych/fotowoltaicznych wraz z wykazem ich lokalizacji.

**Odpowiedź: Nie dotyczy**

198. Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie napowietrznych linii przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym linii energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych), linii transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, które mają zostać zgłoszone do ubezpieczenia.? Jeśli tak, prosimy o wskazanie SU dla wskazanego rodzaju mienia oraz zgodę na ograniczenie zakresu ochrony do odległości maks. 1 000 m od budynków.

**Odpowiedź: Intencją zamawiającego nie jest wyżej wymienione ubezpieczenie.**

199. Prosimy o informację dotyczącą konstrukcji wiat, w tym wiat przystankowych, namiotów, zadaszeń zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

200. Prosimy o informację na temat planowanych przez Zamawiającego inwestycji na rok 2022.

**Odpowiedź: Inwestycje na 2022 rok:**

- Katowicka 1a-2a termomodernizacja,
- Króla Stefana Batorego 12 – zmiana systemu ogrzewania i budowa kilku łazienek.



- **Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych: Mariańska 44, Rudzka 37,39, Głębczycka 24-24a, Królewska 22.**

**201.** Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł dla ryzyka zalań na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 600 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**202.** Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poprzez wprowadzenie limitu dla szkód wynikających z działania człowieka w wysokości 50 000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**203.** Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poprzez wprowadzenie limitu dla szkód wynikających z zanieczyszczenia lub skażenia mienia w wysokości 50 000,00 zł oraz wyrażenie zgody na ograniczenie zakresu do zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 250 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**204.** Dla zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w przedmiocie kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą, kosztów akcji ratowniczej, akcji gaśniczej etc. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu:

**„Koszty akcji ratowniczej i zabezpieczenia mienia przed zwiększeniem szkody-** koszty działań podjętych przez Ubezpieczonego w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiaru, łącznie z działaniami nieskutecznymi, o ile działania te były adekwatne do występujących okoliczności. W kosztów akcji ratowniczej ochroną objęte są również szkody w ubezpieczonym mieniu, które powstały w następstwie akcji ratowniczej,

**Koszty działań po szkodzie** - koszty przypadające na uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, porządkowanie i utylizację do limitu do 10% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 100.000 PLN.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**205.** Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu w przedmiocie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego o treści „Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w wyniku wypadku, za który odpowiada osoba trzecia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, występująca w charakterze dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy lub dokonującego naprawy”.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**206.** Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego będzie podlegał sprzęt będący własnością Zamawiającego przez cały okres wykonywania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**207.** Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poprzez wprowadzenie limitu dla szkód wynikających z działania człowieka w wysokości 50 000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**208.** Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego szkód powstałych podczas służbowych podróży samolotem.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**209.** Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**210.** Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Towarzystwo nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**211.** Prosimy o potwierdzenie, iż ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym będzie ograniczona wyłącznie do zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**212.** Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**



213. Prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

214. Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego jest objęciem zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód wyrządzonych przez uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym szkód w związku z użytkowaniem nieruchomości osób trzecich na cele mieszkalne? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o potwierdzenie, iż ochrona dotyczy użytkowanej nieruchomości osób trzecich na mocy umowy pomiędzy Zamawiającym/Ubezpieczającym oraz właścicielem/posiadaczem budynku/lokalu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

215. Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego, szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych, wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa. Prosimy również o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

216. Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający chroni swoich pracowników przed narażeniem na działanie COVID-19 i w tym w zakresie zapewnia środki ochrony indywidualnej pracowników, przestrzega wszystkich aktualnych zaleceń i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie przeciwdziałania przenoszeniu się chorób zakaźnych, zapewnia środki wymagane przez prawo, a także realizuje na bieżąco zalecenia zawarte w rozporządzeniach dotyczących COVID-19 oraz stosuje odpowiednie procedury zabezpieczające.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

217. Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej, szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

218. Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, punktu 8, poprzez zmniejszenie limitu do wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

219. Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, punktu 10, poprzez wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.





**Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**220.** Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, punktu 11, poprzez zmniejszenie limitu do wysokości 200 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**221.** Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, punktu 14, poprzez wprowadzenie limitu do wysokości 50 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**222.** Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej punktu nr 15,

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**223.** Czy zgodnie z wiedzą Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zaistniały wyżej wymienione zdarzenia.**

**224.** W odniesieniu do zakresu czystych strat finansowych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia:

- 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego, w tym uzyskania korzyści majątkowej,
- 2) związanych z decyzją podjętą przez funkcjonariusza publicznego poza zakresem sprawowanej przez niego funkcji,
- 3) związanych z decyzją podjętą przez funkcjonariusza publicznego, za którą otrzymał korzyść osobistą albo dążył do jej uzyskania,
- 4) będących skutkiem braku środków finansowych Ubezpieczonego,
- 5) powstałych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**225.** Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację treści klauzuli automatycznego pokrycia poprzez zmianę wartości do kwoty 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia, w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**



226. Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację treści klauzuli nadwyżkowej poprzez obniżenie limitu do 1 000 000 zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 36**

227. Prosimy o potwierdzenie, iż zakres klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia będzie miał zastosowanie wyłącznie dla ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych oraz zgodę na zmniejszenie limitu do 1 000 000 zł,

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 200 000 zł**

228. Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni poprzez wprowadzenie limitu do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, ponadto prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu: "Jeśli budynki są wyłączone z eksploatacji, a zgłoszono je do ubezpieczenia, podlegają ochronie z zastrzeżeniem, że:

- a) wszystkie otwory okienne i drzwiowe do budynków powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym wejściem do środka osób trzecich,
- b) mienie znajdujące się w budynku jest odłączone od źródeł zasilania,
- c) został odcięty dopływ mediów (woda, prąd, gaz), chyba że prąd jest niezbędny do podtrzymywania systemów zabezpieczeń,
- d) w przypadku budynków wyłączonych z eksploatacji w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 50% po uwzględnieniu przeprowadzonych remontów), które zostaną dotknięte szkodą dopuszczalna jest wypłata odszkodowania według wartości rzeczywistej.

Mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej."

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

229. Prosimy o wyrażenie zgody na przeniesienie klauzuli usunięcia po szkodzie - limit ponad sumę ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

230. Prosimy o wyrażenie zgody na przeniesienie klauzuli zabezpieczenia mienia przed szkodą - limit ponad sumę ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

231. Prosimy o wyrażenie zgody na przeniesienie klauzuli likwidatora szkód do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

232. Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację treści klauzuli składowania mienia poprzez dodanie zapisu „Z ubezpieczenia wyłączone są szkody w mieniu składowanym poniżej 10 cm nad podłogą w pomieszczeniach usytuowanych poniżej



poziomu gruntu, z wyjątkiem szkód spowodowanych wyłącznie zalaniem bezpośrednio z góry”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

233. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu w klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców o treści „ Powołanie rzeczoznawców odbywać się będzie za uprzednią zgodą Towarzystwa”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Dodatkowo Zamawiający informuje, że zmianie ulegnie termin składania ofert. Nowy termin składania ofert zostanie przedstawiony po opublikowaniu ogłoszenia na platformie .**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Załączniki:

1. Załącznik do SWZ nr 4, 5, 6, 7, 8, 9
2. Załączniki do SWZ, które zostaną przesłane wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie części poufnej:
  - Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowe Warunki Zamówienia,
  - Załącznik nr 12 Rejestr pojazdów,
  - Załącznik nr 10 - Rejestr majątku\_Urząd Miasta\_ Wydział Komunalny
  - Załącznik Zestawienie sum ubezpieczenia

Robert Gostyński