



Łomianki, 27 lutego 2023 r.

RZP.271.06.2023

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **RZP.271.06.2023 „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki”**.

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 i art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania oraz wprowadza zmiany do SWZ.

Pytanie 1

Dzień dobry, W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania proszę o odpowiedź na pytanie i doprecyzowanie zapisu SWZ. 1. Czy w przypadku konieczności wykonania czynności dodatkowych opisanych w tabeli Wykonawca będzie miał "wolną rękę" w podejmowaniu decyzji? Czy musi uzyskać akceptację od Zamawiającego?

Odp. 1

Zamawiający dopuszcza każdorazowo możliwość wykonania dodatkowych czynności opisanych w pkt 20 OPZ do wysokości 100 zł netto, po wcześniejszym wykonaniu dokumentacji fotograficznej przed i po wykonaniu czynności dodatkowej. Informacje zwrotną w formie raportu należy przekazać do Zamawiającego w ciągu 24 h od chwili zgłoszenia do Wykonawcy o awarii.

Pytanie 2

Jak Zamawiający przewiduję realizację pkt. 10 OPZ jeśli będzie konieczność wykonania przez Wykonawcę czynności dodatkowych a zdarzenie wystąpi dni wolne (weekend)? (dotyczy 24 godzin na przywrócenie uszkodzonych elementów urządzeń do prawidłowego stanu technicznego)

Odp. 2

Pkt 10 OPZ obejmuje likwidację zagrożeń wynikłych z losowego zdarzenia. Informacja o zagrożeniu może być zgłoszona przez straż miejską lub mieszkańców. W takim wypadku Wykonawca zgodnie z zapisem pkt 10 OPZ ma max. 2 godziny od chwili otrzymania

zgłoszenia, na zlikwidowanie tego zagrożenia dla osób postronnych. Doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego musi nastąpić w ciągu 24 godzin po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych czynności niezbędnych do doprowadzenia do prawidłowego stanu technicznego (wymiana złamanych słupów w ciągu max 5 dni od momentu zgłoszenia od Zamawiającego).

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ.

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Rojcka
Referat Zamówień Publicznych
Tel.: 22 888 98 92