



Łąck, dn. 23.07.2024 r.

**Nr postępowania:** RI.271.9.2024

**Oznaczenie Zamawiającego:**

Gmina Łąck  
ul. Gostynińska 2  
09-520 Łąck

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne pod nazwą **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Załdzierzcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej**”.

Zamawiający – Gmina Łąck, zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań w sprawie wyjaśnienia treści SWZ wraz z odpowiedziami:

1. **Pytanie:** Czy zamawiający przewiduje tylko przepięcie przyłączy wodociągowych poprzez nawiertkę? Czy wymianę całego przyłącza ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że należy wymienić całe przyłącze.