

PT.2370.1-1.2024

## **Informacja o zapytaniach wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: PT.2370.1.2024  
Nazwa zadania: „Remont pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

### **Pytanie 1.**

Proszę o uzupełnienie SWZ, o opis, wyszczególnienie robót, oraz schemat na remont zasilania awaryjnego strażnicy – dział nr 4, pozycja nr 8 z przedmiaru robót.

### **Odpowiedź 1.**

Przez remont zasilania awaryjnego strażnicy należy rozumieć wymianę UPS o parametrach nie gorszych niż:

- moc znamionowa 10 kVA/9kW,
- czas podtrzymywania ok. 12 minut dla obciążenia 100%,
- zasilanie 3-fazowe/wyjście 3-fazowe
- tolerancja napięcia wejściowego 277-485V,
- częstotliwość wejściowa 40-70 Hz,
- stabilność napięcia wyjściowego +/- 1%,
- rodzaj pracy true on-line,
- certyfikat CE,
- oprogramowanie monitorujące i zarządzające pracą UPS-a.

### **Pytanie 2.**

Proszę o uzupełnienie SWZ o opis, podanie parametrów, ilości materiałów na naprawę klimatyzatorów – dział nr 5, pozycja nr 9 z przedmiaru robót.

### **Odpowiedź nr 2.**

Należy zapewnić wymianę oraz montaż nowych klimatyzatorów w pomieszczeniach:

- pokój Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie – 107 m<sup>3</sup> – wymiana,
- pokój Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie – 60 m<sup>3</sup> - wymiana,
- pomieszczenie Świetlicy JRG – 122 m<sup>3</sup> – montaż nowego,
- pomieszczenie Kuchni JRG – 122 m<sup>3</sup> – montaż nowego.

Przy wyborze klimatyzatorów należy sugerować się parametrami pozwalającymi na sprawną pracę urządzeń w pomieszczeniach o podanej kubaturze.

### **Pytanie 3.**

Proszę o podanie materiału, z którego jest wykonane wnętrze materacy do wymiany (piankowy, sprężynowy), oraz o podanie twardości materacy.

### **Odpowiedź 3.**

Należy przyjąć następujące parametry materacy:

- materac sprężynowy,

- stopień twardości materaca H3 - waga od 80 do 100 kg,
- wymiary 90 cm x 200 cm.

**Pytanie 4.**

Proszę o podanie parametrów wykładziny do wymiany w dyspozytorni, oraz płytek gresowych na schody zewnętrzne.

**Odpowiedź 4.**

Należy przyjąć wykładzinę o podwyższonych parametrach ścieralności. Płytki gresowe mrozoodporne, antypoślizgowość min. R11.

Do wiadomości: Uczestnicy postępowania.

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
*M. Żal*  
mł. brig. mgr inż. Michał Żal