

Płock, dnia 29 listopada 2021 roku

Nasz znak: **TRNN.5117.000955.2021**

Wasz znak: -----

**Urząd Gminy Rokietnica**  
**62-090 Rokietnica**  
**Ul. Golęcińska 1**  
**Adres korespondencyjny:**  
**ELAN PRO**  
**Olga Elantkowska**  
**62-090 Rokietnica**  
**Ul. Dobra 7**

**Dotyczy:** projektu przebudowy pasa drogowego ulicy Pawłowickiej w miejscu skrzyżowania z rurociągami naftowymi i linią światłowodową PERN S.A. w m. Pawłowice gm. Rokietnica.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.10.2021 roku informujemy, że uzgadniamy przedstawiony projekt kolizji, obejmujący budowę nawierzchni chodnika i sieci oświetlenia ulicznego, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Nawierzchnię chodnika nad rurociągiem naftowym usytuować na wysokości nie mniejszej od istniejącego poziomu terenu.
2. Roboty w strefie bezpieczeństwa rurociągów naftowych (w odległości min. 10 m od osi rurociągu) oraz w bliskości linii światłowodowej PERN S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności w obecności służb eksploatacyjnych PERN S.A. wyznaczonych przez Kierownika Działu Zachodniego – P. Jędrzej Komolka tel. 519 015 258.
3. Przed przystąpieniem do robót ustalić w obecności przedstawiciela PERN S.A. (dane powyżej) usytuowanie w terenie oraz głębokość ułożenia infrastruktury PERN S.A. poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.

Verte

4. Termin rozpoczęcia prac oraz technologię wykonania uzgodnić telefonicznie min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
5. Poszczególne etapy realizacji robót, w tym wejście w teren oraz zakończenie robót (z potwierdzeniem zgodności ich wykonania z niniejszymi ustaleniami) udokumentować w notatkach służbowych.
6. Inwentaryzację geodezyjną dla miejsc kolizji dostarczyć do naszego przedsiębiorstwa.

**Ponadto informujemy, że prowadzenie prac przy użyciu sprzętu ciężkiego w bezpośrednim sąsiedztwie rurociągów naftowych niezgodnie z warunkami może być przyczyną awarii stwarzającej zagrożenie pożarowe, wybuchowe oraz skażenie środowiska.**

Warunki niniejszego uzgodnienia ważne są na okres 3 lat.

Przedmiotową sprawę prowadzi Zespół Administracji Nieruchomościami IR- tel. 784 020 047.

**Załączniki:**

- mapa sytuacyjna
- profil kolizji szt.2

**Do wiadomości:**

1. ERZ
2. TRNN a/a IK