

Szamotuły, dnia 29.11.2021r.
PEO21P238315
MU/MD

Urząd Gminy Rokietnica
ul. Gołęcińska 1
32-090 Rokietnica

Do korespondencji:
ELAN PRO
Olga Elantkowska
ul. Dobra 7
62-090 Rokietnica

Dotyczy: uzgodnienie planu sytuacyjnego dla zadania: „Przebudowa pasa drogowego ulicy Pawłowickiej w Pawłowicach (gmina Rokietnica)”.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia ww. projektu na dołączonych planach stwierdziliśmy lokalizację linii kablowej SN i linii napowietrznych i kablowych 0,4 kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi Nn-0,4 kV, które występują w rejonie inwestycji. W załączeniu przesyłamy plan z naniesionymi w rejonie inwestycji urządzeniami elektroenergetycznymi następującymi kolorami: linia kablowa SN – kolor czerwony; linia Nn 0,4 kV – kolor zielony.

Zauważamy możliwość kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych:

- linia kablowa SN-15kV kolidująca z projektowanym rowem.
- słupy linii napowietrznej Nn 0,4 kV znajdujące się przy posesjach nr 19 i 21 kolidujące z projektowanym chodnikiem

Pozostałe ustalenia:

1. Istniejące kable w miejscu projektowanych zjazdów i skrzyżowań z projektowaną nową nawierzchnią należy zabezpieczyć poprzez wykonanie przepustów. Do wykonania przepustów należy zastosować rury ochronne dwudzielne:

- dla linii kablowej SN 15 kV – średnica zewnętrzna min. 160 mm, koloru czerwonego.
- dla linii kablowych Nn 0,4 kV - średnica zewnętrzna 75, 110 mm, koloru niebieskiego,

2. Należy zachować normatywne odległości projektowanej inwestycji

od istniejących urządzeń energetycznych.

3. W rejonie występowania kabli elektroenergetycznych oznaczonych na dołączonym planie prace związane z realizacją inwestycji wykonywać tylko ręczne.

4. W celu potwierdzenia trasy kabli energetycznych należy wykonać wykopy próbne.

5. Zwracamy uwagę, aby wysokość posadowienia istniejących złącz kablowo-pomiarowych usytuowanych w miejscu przebudowy ulicy dostosować do poziomu nawierzchni.

6. Powyższe uzgodnienie nie dotyczy linii konsumentowych i oświetleniowych nie będących w eksploatacji RD- Szamotuły.

7. Na etapie wykonawstwa, przed przystąpieniem do poszczególnych etapów prac zgłosić się do Kierownika Pogotowia Energetycznego w Obornikach tel. 618385610, który poinformuje o możliwości występowania przyjętych od daty opinii, nowych urządzeniach energetycznych (zgłoszenie potwierdzić pieczętką na piśmie przewodnim).

8. W razie braku możliwości zachowania normatywnych odległości lub kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z projektowaną inwestycją należy wystąpić do ENEA Operator Sp. z o.o. RD-Szamotuły z pismem od inwestora o wydanie warunków przebudowy kolidujących urządzeń.

9. Uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Z poważaniem:

Rejon Dystrybucji Szamotuły
Dział Majątku Sieciowego
KIEROWNIK
Maciej Panek

k.o.

a/a

Załączniki:

Projekt sytuacyjny - 1 egz.

Sprawę prowadzi Sekcja Utrzymania, telefon 618847334

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl