# PRZEKRÓJ B-B
# PRZEDSZKOLE "WESOŁE SŁONECZKO"
# SKALA 1:100




LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany do wyburzenia
- ściany projektowane z cegły ceramicznej pełnej lub bloczków wapienno-piaskowych gr. 12 cm klasy 15 MPa na cienkowarstwowej zaprawie klejowej lub zaprawie cem.-wap. M8 MPa
- ściany projektowane z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm odmiany 400 na zaprawie cem.-wap. M8 MPa
- ściany i strop projektowanego szybu windowego żelbetowe, monolityczne gr. 20 cm z betonu C25/30 zbrojone siatkami z prętów #10 A-IIIN
- ściany projektowane z bloczków betonowych gr. 24 i 12 cm z betonu C12/15 MPa na zaprawie cementowej z plastyfikatorem M8 MPa i zbrojone prętami #8 A-IIIN w spoinach poziomych
- zamurowania w ścianach zewnętrznych nośnych z pustaków ceramicznych klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa, zamurowania w ścianach wewnętrznych nośnych z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa
- istniejąca stolarka bez zmian
- stolarka okienna i drzwiowa do likwidacji
- projektowana stolarka drzwiowa
- projektowany hydrant ppoż. HW-25N-30 (z wężem półsztywnym 30 m)
- istniejący hydrant do demontażu

| | |
|---|---|
| SG-036 | Ściany w gruncie |
| Ściany w gruncie, oznaczone jako SG-036, docieplić do głębokości posadowienia góry ław fundamentowych metodą BSO, przy użyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasnącego XPS300-035 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m*K; gr. 17 cm. | |
| SZ-036 | Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych |
| Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-036, docieplić metodą BSO, przy użyciu styropianu samogasnącego EPS70-031 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K; gr. 14 cm. | |
| STR-D | Strop nad ostatnią kondygnacją |
| Strop nad ostatnią kondygnacją, oznaczony jako STR-D - strop przy przepływie ciepła z dołu do góry, docieplić przy użyciu mat wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m*K; gr. 21 cm. | |

Uwaga:
Ościeża okienne w ścianach piwnic oklcić polistyrenem ekstrudowanym samogasnącym XPS300-035 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m*K; gr. 2 cm.
Uwaga:
Ościeża okienne i drzwiowe w ścianach kondygnacji nadziemnych oklcić styropianem samogasnącym EPS70-031 o współczynniku λ=0,031 W/m*K; gr. 2 cm.

UWAGA:
Część rysunkową rozpatrywać łącznie z częścią opisową do warunków ochrony p.poż. oraz opisem budowlanym.
Wszystkie elementy konstrukcyjne według załączonego projektu konstrukcyjnego.


Pracownia Audytorska Spółka z o.o.
ul. Żabia 34
27-400 Ostrowiec Św.
tel. kom. 667 633 003
email: pracownia@audytorska@o2.pl


| | | | |
|---|---|---|---|
| Nr rysunku: | 7 | Branża: | ARCHITEKTURA |
| | | Skala: | 1:100 |
| Inwestor: | Miasto Łomża<br>Urząd Miejski w Łomży<br>Pl. Stary Rynek 14<br>18-400 Łomża | Adres budowy: | Niepubliczne Przedszkole<br>"Wesołe Słoneczko"<br>ul. Spółdzielcza 74<br>18-400 Łomża |
| Projektant: Architektura | mgr inż. arch. Zbigniew Doktór | 227/KL/72 | |
| Asystent projektanta: | mgr inż. Ewelina Jedlikowska | ----- | |
| Sprawdzający Architektura: | mgr inż. arch. Andrzej Paplerz | 110/90/WŁ | |
| | | Nr upr.: | Podpis: |
| Rodzaj projektu: | PROJEKT BUDOWLANY | | |
| Tytuł rysunku: | PRZEKRÓJ B-B | | |
| Data opracowania: kwiecień 2019r. | | | |