

Tablicę TG przystosować do istniejącego układu sieciowego

ZKP - złącze kablowo-pomiarowe, pomiar wynieść na zewnątrz budynku, zainstalować układ pomiarowy dwukierunkowy, obudowa izolacyjna, zlokalizowane na ścianie zewnętrznej budynku
TG - projektowana tablica główna, obudowa izolacyjna, wnękowa.
T1-4, TK - projektowane tablice bezpiecznikowe budynku w obudowach wnękowych
TWc - projektowana tablica węzła cieplnego w obudowie natynkowej IP65
TW - istniejąca tablica windy - bez zmian
TD - tablica sterująca windy (w dostawie urządzeń dźwigowych) - dostawa producenta
SIT - szafa teletechniki - szafa RACK 42U 600x600x1970 z wentylatorem
WGppoż - wyłącznik główny przeciwpożarowy - rozłącznik zainstalowany w skrzynce izolacyjnej, wnekowej z zamykanymi drzwiczkami z szybką. Zainstalować nad ZKP.
Pppoż - przycisk sterujący WGppoż. izolacyjna, z szybką do zbicia. Funkcję wyłącznika opasać.Zainstalować obok wejść głównych.

Pracownia Audytorska Spółka z o.o.
ul. Żabiá 34
27-400 Ostrowiec Św.
tel, kom. 667 633 003
email: pracownia@audytorska@o2.pl

Nr rysunku: E1

Branża: Instalacje elektryczne

Skala:

Inwestor:	Miasto Łomża Urząd Miejski w Łomży Pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża	Adres budowy:	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" ul. Spółdzielcza 74 18-400 Łomża
Asystent projektanta:	mgr inż. Zbigniew Sternik	KL-38/91	
Projektant:	mgr inż. Stanisław Raczyński	SWK 0041 /POOE/05	
Sprawdzający:	Inż. Zdzisław Wiącek	KL-14/99	
		Nr upr.:	Podpis:

Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY

Tytuł rysunku: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Data opracowania: kwiecień 2019r.