



tablica T3



PI = 10,6kW  
Ps = 6,9kW  
Is = 10,8A

Tablica - T3

rozmiar 4x18, wnekwowa  
z metalowymi drzwiczkami z zamkiem



oświetlenie pomieszczeń piętra

oświetlenie pomieszczeń piętra- sala

oświetlenie pomieszczeń piętra - sala

oświetlenie pomieszczeń piętra - zaplecze

oświetlenie pom. piętra - zaplecze sanitarne

z czujnika zaniku fazy CF w TG  
oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne

z centralki monitorowania oprav  
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Gniazda 230V - sala przedszkola

Gniazda 230V - biuro

Gniazda 230V - pom. socjalne

Gniazda 230V - pom. socjalne - czajnik

Gniazda 230V - łazienka

Gniazda 230V - łazienka

Obwód 230V - rekuperatory

Obwód 230V - wzmacniacz RTV

230/400V	UKŁAD TN-S
szybkie wyłączenie zasilania	

Pracownia Autorytarska Spółka z o.o.			Nr rysunku: E4		Branża: Instalacje elektryczne	
ul. Żabińsk 24 22-400 Chmielnik, Sw. tel. kom. 667 633 003 email: pracowniaautorytarska@poczta.pl			Inwestor: Miasto Łomża Urząd Miejski w Łomży Pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża		Szczegół: Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" ul. Spółdzielcza 74 18-400 Łomża	
Asystent projektanta: mgr inż. Zbigniew Stenik			Projektant: mgr inż. Stanisław Raczynski		Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
Sprawdzający: inż. Zdzisław Włacek			Nr upr.: KL-14/99		Typ rysunku: SCHEMAT IDEOWY TABLICA T3	
Podpis:			Data opracowania: kwiecień 2019r.			