


SKALA 1:100



zestawienie powierzchni pomieszczeń kondygnacji I piętra		
nr pom.	pomieszczenie	pow. [m ²]
1.01	kuchnia	10,86
1.02	kuchnia	16,43
1.03	biuro	8,19
1.04	sztućnia	1,86
1.05	podł. odbioru posilków	2,02
1.06	wc	2,73
1.07	podł. socjalne	3,80
1.08	sala przedszkolna	54,72
1.09	izalacja	12,43
1.10	podł. pomocnicze	2,06
1.11	kuchnia	8,05
1.12	podł. na sprzęt porządkowy	3,57
1.13	podł. socjalne	6,99
1.14	sala przedszkolna	58,05
1.15	izalacja	10,92
1.16	kuchnia	7,80
1.17	sala przedszkolna	16,95
1.18	sala przedszkolna	57,51
1.19	izalacja	8,90
1.20	kuchnia	4,39
1.21	magazyn	1,85
1.22	magazyn	7,72

SIT  - szata RACK42U 600x600x1970 z wentylatorem. Zawierająca RI (rozdzielnia obwodów komputerowych i zasilania urządzeń teletechniki). CA - centrala

[-K14 - gniazdo komputerowe RJ45 nr 14 - instalowane na kanale - doprowadzić przewód FTP2x4x0,5 kat.6 ze switcha (24 porty, PoE, 802.3 ataf)

- gniazdo telefoniczne RJ45 - instalowane na kanale - doprowadzić zainstalowanego w szanie CIT

TRIV - ginnazuo niv

⊙ D^{Dz} - przycisk dzwonekowy, dzwonek

panel przyzywowy domofonu (centralka) z funkcją wejścia za pomocą.

☒ UN - unifon domofonu

☒ - elektrozaczep

- kamera zewnętrzna sufitowa IP 4MPix- doprowadzić przewód FTP2x4x0,5

kat.6 z zasilacza (8xPoE) i rejestratora RM 8-mio kanałowego (IP, 4k,


FTTP2x4x0,5 kat.6 z zasilacza (8xPoE) i rejestratora 8-mio kanałowego (IP, 4K, -kaliterna wezwinięciu komputera IP 4Mbit/s - obsługiwane przesyłu

Pracownia Autocraft Spółka z o.o.		NIP: 524-234-11-11	
ul. Żabińsk. 34 27-400 Chmielnik, Świe. tel./fax: 667 653 003		E17	
e-mail: pracownia@autocraft.pl		Instalacje elektryczne	
Asystent pokoju:	Zbigniew Sienik	KL-3891	
Asystent nr.2:			
Inwestor:		Branża:	
Maszko Łomża Urząd Miejski w Łomży Pl. Śwary Rymek 14 19-400 Łomża		Instalacje elektryczne	
Adres budowy:		Skala:	
Nieuforteczna-Przeziśko "Wiosno Słoneczko" ul. Spółdzielcza 74 19-400 Łomża		1:100	

SA☐ - sygnalizator świetlno-akustyczny alarmu

WZRTV ☐ - wzmacniacz RTV

W2 ☐ - multiswitch nr 2 instalacji RTV

—  - przewody w kanale instalacyjnym ściennym trzykomorowym 130x60

— — — — — przewody RTV w kanale instalacyjnym 30x20mm