

RZUT PIĘTRA
PRZEDSZKOLE "WESOŁE SŁONECZKO"
SKALA 1:100

PRZEDSZKOLE "WESOŁE SŁONECZKO"

OZNACZENIA:

ZKP - złącze kablowo-pomiarowe

11

■ - tablica T1

WGppoz - wyłącznik główny przeciwpożarowy

☒ - przycisk sterujący nr1 WGPpoż

2025-04-22

- gniazdo 230V

- gniazdo 3faz. 32A z wyłącznikiem


- wyłącznik wentylatora okapu

- obudowa podtylnkowa z jednym (dwoma, trzema, rozłącznikami EB101-16A / załączanie

rekuperatorów)

○w - okap kuchenny


Ⓚp - kurtyna powietrzna

WD  - wyłącznik windy towarowej


T1.4 - zasilane z tablicy T1 z obwodu nr 4


® - rekuperator

-----przewodowanie inst. oddymiające,
(typy przewodów wg schematu)



zestawienie powierzchni pomieszczeń kondygnacji piątra			
nr pom.	domieszczenie	pow. [m ²]	podłoga
1.01	komunikacja	10,86	terakota/płytki gresowe
1.02	komunikacja	16,43	terakota/płytki gresowe
1.03	pom. biurowe	8,19	panele
1.04	szatnia	1,86	wykładzina PVC
1.05	pom. odbioru posilków	2,02	wykładzina PVC
1.06	wc	2,73	terakota/płytki gresowe
1.07	pom. socjalne	3,80	terakota/płytki gresowe
1.08	sala przedszkolna	54,72	parkiet
1.09	izalanka	12,43	terakota/płytki gresowe
1.10	pom. pomocnicze	2,06	terakota/płytki gresowe
1.11	komunikacja	8,05	płytki gresowe
1.12	pom. na sprzęt porządkowy	3,57	płytki gresowe
1.13	pom. socjalne	6,99	płytki gresowe
1.14	sala przedszkolna	58,05	parkiet
1.15	izalanka	10,92	terakota/płytki gresowe
1.16	komunikacja	7,80	terakota/płytki gresowe
1.17	sala przedszkolna	16,95	wykładz. dywan./PVC.
1.18	sala przedszkolna	57,51	wykładz. dywan./PVC.
1.19	izalanka	8,90	terakota/płytki gresowe
1.20	komunikacja	4,39	wykładzina PVC
1.21	magazyn	1,85	wykładzina PVC
1.22	magazyn	7,72	wykładzina PVC
suma:		307,80	



Pracownia Auto-Sys Spółka z o.o.		Nr projektu		Strona	
ul. Żmłot 34 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 78 657 83 03 email: biuro@auto-sys.pl				E11	
Asystent projektanta:		mgr inż. Zbigniew Steniek		Kl.-3891	
Projektant:		mgr inż. Stanisław Ręczyński		SWK 0041 I-PDE005	
Sprawdzający:		inż. Zdzisław Miłek		Kl.-14/89	
Tytuł projektu		Rodzaj projektu		Data opracowania: kwiecień 2019r.	
INSTALACJE ZASILAJĄCE RZUT PIĘTRA		PROJEKT BUDOWLANY		Mastro Łomża Urząd Miejski w Łomży Pl. Św. Rynek 14 18-400 Łomża	
Inwestor:		Adres budowy:		Status:	
Niepoliczone Przaskiote "wiosne Słowackie" ul. Spodarcza 74 18-400 Łomża				1:1000	