

Wejherowo, 18.10.2023r.

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) na Remont części pomieszczeń i klatki schodowej oraz wykonanie instalacji p.poż. w budynku nr 1 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Nieślyszących i Słabosłyszących im. Jana Sierzyńskiego w Wejherowie.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605, ze zm.), zw. dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

**Pytania Wykonawców:**

1. Pytanie nr 1

W budynku internatu zainstalowano system SSP POLON-ALFA 6000 w 2022. Czy Inwestor wymaga aby system z budynku 1 umożliwiał zintegrowanie protokołowe z centralą z internatu, w celu ujednoczenia i usprawnienia pracy dla ochrony/obsługi?

2. Pytanie nr 2

Bardzo prosimy o wyjaśnienie, jakie rozdzielnice elektryczne podlegają wymianie. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę rozdzielnic wg przedmiaru, w którym pozycja nr 53 określa wymianę 5 szt. rozdzielnic głównych.

3. Pytanie nr 3

W załączonej dokumentacji projektowej, w części opisowej jest zawarta uwaga, o tym, że wyłącznik prądu PWP ma posiadać certyfikat CNBOP. Ale w schemacie układu instalacji wrysowany jest wyłącznik zwykły bez certyfikatu. Różnica w cenie zakupu jest około 40 000,00 zł netto. Prosimy o potwierdzenie że wyłącznik PWP ma mieć certyfikat CNBOP.

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

1. Inwestor nie przewiduje zintegrowania systemu z budynku nr 1 z budynkiem Internatu.
2. Wymianie podlegają rozdzielnice na parterze budynku przy wejściu głównym - zaznaczone na rysunku "zakres robót rzuty" kolorem czerwonym jako RG i opisem rozdzielnie do wymiany.

3. Wyłącznik prądu PWP ma posiadać certyfikat.

Ponadto w związku z prośbą o podanie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za możliwość wykonania wizji lokalnej, informujemy, że w tej sprawie można kontaktować się z P. Edmund Pranczk, pod numerem telefonu 58 672-23-41 lub adresem email: sekretarat@osw2wejherowo.pl, w godzinach 8:00 – 15:00.