

Strona prowadzonego postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p/n
„Agregat prądowłrczy o mocy 500 kVA / 400 kW”.

- A. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu (Pełnomocnik Zamawiającego) - działająca w imieniu i na rzecz - Gminy Miasta Toruń (Zamawiającego) informuje, iż dnia 13.11.2025 r., tj. po terminie przewidzianym w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) – zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) w następujący sposób:

1) Pytanie nr 1:

Zamawiający w wymogach podstawowych na stronie 5 agregatu wymaga poziom zniekształcen (zakłocen) THD mniejszy od 2% natomiast w parametrach prądnicy na stronie 6 widnieje zapis dla THD 2,5% ,żeby spełnić wymóg dla całego agregatu THD mniejsze od 2% to również w parametrach prądnicy musi być wymóg tożsamy mniejszy od 2% prosimy o wprowadzenie stosownych zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 1 brzmi:

Sugestia w/w zasługuje na aprobatę, a więc odpowiednie postanowienia SWZ zostają zmienione w sposób wskazany w pkt. B. ppkt. 1) niniejszego pisma.

- B. Wobec powyższego i zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp - treść SWZ zostaje zmieniona j/n::

- 1) Na „Stronie - 6 -” SWZ w Rozdziale II. Podrozdział 1. pkt. 3) ppkt. II.1. (ad. „Szczegółowe wymagania dla prądnicy:”) tiret (myślnik) ostatni na tej stronie SWZ o dotychczasowej treści cyt.
„- zawartość harmonicznych THD <2,5%” otrzymuje niniejszym następujące brzmienie (treść):
„- zawartość harmonicznych THD < 2 %”.


- C. Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy Pzp – termin składania i otwarcia ofert ulega odpowiedniemu przedłużeniu, i tak:

- 1) Na „Stronie - 1 -” (tytułowej) SWZ:
zamiast (wcześniej już zmodyfikowanego) sformułowania „Ofertę należy złożyć w terminie: do 18.11.2025 r. do godz. 7⁴⁵.”,
jest aktualnie „Ofertę należy złożyć w terminie: do 20.11.2025 r. do godz. 7⁴⁵.”.
- 2) Na „Stronie - 20 -” SWZ zmianie ulega data umieszczona w Rozdziale III. podrozdział 2 ust. 1 SWZ (wiersz piąty ust. 1).
Aktualną datą (terminem składania ofert) jest dzień „20.11.2025 r.”.
Godzina terminu składania ofert pozostaje bez zmian.
- 3) Na „Stronie - 21 -” SWZ zmianie ulega data umieszczona w Rozdziale III. podrozdział 2 ust. 6 SWZ.
Aktualną datą (terminem otwarcia ofert) jest dzień „20.11.2025 r.”.
Godzina czynności otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

- D. Analogicznie do wyżej poczynionych modyfikacji, zmianie i w pierwszej kolejności – ulegnie „Ogłoszenie o zamówieniu” (Dz. Urz. UE: 2025/S 209 – 717684 i związane z w/w ogłoszeniem - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Dz. Urz. UE: 2025/S 219 – 754518), zgodnie z art. 137 ust. 4 i ust. 5 ustawy Pzp.

W imieniu Zamawiającego
Zarząd Spółki Pełnomocnika Zamawiającego

Zastępca Prezesa
ds. Eksploatacji


Lukasz Górski

Prezes


Wladyslaw Majewski

1893