

Szczecin, dnia 10.02.2022 r.

Internet

znak sprawy: SZP.2612.1.2022

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania na zakup sprzętu pożarniczego dla Wojskowych Straży Pożarnych.

Nr Sprawy: 1/D/22

Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuję, że w dniu 08.02.2022 r. - wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SWZ dotyczące zamówienia publicznego jak wyżej o następującej treści, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.

Pytanie i odpowiedź nr1 dotyczące części I – zasysacz liniowy Z-2. Zamawiający w odpowiedzi dopuścił zasysacz bez świadectwa dopuszczenia CNBOP !!!!. Zasysacze liniowe znajdują się w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r (poz. 553 wykazie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej i tym samym bez aktualnego świadectwa dopuszczenia nie mogą być używane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Należy również podkreślić, że przepis rangi ustawowej tj. art. 7 ust 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej ustanawia obowiązek uzyskania przez wymienione w nim wyroby świadectwa dopuszczenia do użytkowania. Zatem wyroby zakupione przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, nie posiadające świadectwa dopuszczenia nie mogły być stosowane przez te jednostki. W konsekwencji ich zakup uznać by należało za przejaw niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych i działanie na szkodę interesu publicznego. Ponadto kierownik jednostki dokonującej zakupu wyrobów nie spełniających wymogów ustawowych, a w konsekwencji bezużytecznych podlegałyby odpowiedzialności służbowej, zgodnie ze stosownymi przepisami. Zakup zasysacza liniowego bez wymaganego świadectwa dopuszczenia CNBOP jest zakupem bezużytecznym gdyż taki zasysacz nie będzie mógł być używany przez jednostki straży pożarnej. W związku z tym wnosimy o zmianę aktualnych zapisów opz dotyczących zasysacza liniowego i wykreślenie zapisu dotyczącego posiadania deklaracji zgodności producenta gdyż jednym właściwym dokumentem potwierdzającym że wyrób spełnia przywołaną normę oraz spełnia wymagania pod względem funkcjonalnym, ergonomicznym i przede wszystkim bezpiecznym jest wydanie świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Odowiedź:

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. poz. 533 załącznik (lp. 3 Armatura i osprzęt techniczny poz. 14 zasysacze liniowe) do wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, na podstawie powyższego zmienia się zapis dotyczący świadectwa dopuszczenia CNBOP, który jest konieczny dla zasysacza liniowego Z-2. W związku z powyższym anuluje się zapis, że dopuszcza się również zasysacze posiadające deklarację zgodności z PN –M-51069. Dokonano poprawy zapisu w pkt. 26 Załącznika nr 9.1 do SWZ - „Zestawienie przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna dla części I”

Pytanie 2.

Część III – zakup środków pianotwórczych

W aktualnym opz dotyczącego opisu środka pianotwórczego Zamawiający wymaga dostarczenia również atestu PZH. Informujemy, iż środki bez fluoru nie posiadają atestu PZH gdyż aktualnie obowiązująca norma PN EN 1568:2018 obligatoryjnie wymaga testów toksykologicznych wykonywanych na żywych organizmach . W związku z tym wszelkie informacje odnośnie tego typu oddziaływań umieszczone są w karcie bezpieczeństwa środka. W przypadku gdy dany środek nie spełniałby wymogów bezpieczeństwa które są weryfikowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego nie mógłby otrzymać certyfikatu na zgodność z normą PN EN 1568:2018. W związku z tym wnosimy o wykreślenie zapisu o atencie PZH.

Odowiedź:

Opierając się na nowej PN EN 1568:2018 wykreśla się zapis posiadania atestu PZH. Dokonano poprawy treści załącznika nr 9.3 do SWZ - „Zestawienie przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna dla części III”.

Załącz. 1 na 10 ark. – poprawiony Załącznik nr 9.1 do SWZ - Zestawienie przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna dla części I

Załącz. 1 na 1 ark. – poprawiony Załącznik nr 9.3 do SWZ - Zestawienie przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna dla części III

**Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.**

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

płk Jarosław RACA