



Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urzadz@sobotka.pl

RIGKiP.271.13.1.2024RPZ

Sobótka, 30.07.2024 r.

Dotyczy: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa.”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2023r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający czyli Gmina Sobótka informuje o złożeniu przez uczestników postępowania wniosków o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w dniu 29.07.2024r.

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1:

W dołączonym przedmiarze robót przyjęto odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w ilości 1668 m², natomiast zgodnie z zapisami SWZ należy wykonać nawierzchnię asfaltową na odcinku ok. 1935 m². Prosimy o podanie prawidłowej ilości odtwarzanej nawierzchni jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wykonania ok 1935 m² nawierzchni asfaltowej. Przedmiar ma jedynie charakter poglądowy.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć grubości warstw asfaltowych określonych w przedmiarze, to jest: warstwa wiążąca grubości 4 cm, warstwa ścieralna grubości 6 cm.

Odpowiedź:

Należy wykonać warstwy asfaltowe o grubości 4 cm warstwa ścieralna i 6 cm warstwa wiążąca.

Z UP BURMISTRZA
Graniczy
mgr Violetta Gaworezyk
Sekretarz Miasta i Gminy

W