

Nr referencyjny: GIN.2710.11.2024

Turek, dnia 24 lipca 2024 r.

### **Do Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ” – (ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00421492 z dnia 2024-07-19)

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela Wykonawcom wyjaśnień treści SWZ, w związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 23 lipca 2024 r.

#### **Pytanie nr 1:**

Czy termomodernizacja przedmiotowego budynku ma być przeprowadzona w oparciu o wykonanie audytu energetycznego, sporządzonego wg. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – Dz.U.Nr.223,poz,1459. dalej zwaną Ustawą termomodernizacyjną, który to audyt energetyczny będzie mógł być wykorzystany przez Zamawiającego do ubiegania się o dotacje w ogłaszanych Konkursach?

**Audyt powinien zostać wykonany w oparciu o obowiązujące przepisy.**

#### **Pytanie nr 2:**

Czym ogrzewany jest Budynek Biblioteki (gaz, ciepłik, inne)?

**Budynek Biblioteki ogrzewany jest z ciepłika.**

#### **Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający przewiduje, w ramach projektu wymiany instalacji c.o., także wymianę pieca/kotła (jeżeli dotyczy)?

**Nie.**

**Pytanie nr 4:**

Czy w ramach projektu Zamawiający przewiduje zaprojektowanie wentylacji mechanicznej i lub klimatyzacji w budynku?

**Tak.**

**Pytanie nr 5:**

Czy do dnia 02.12.2024 roku, Zamawiający oczekuje uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych, co do których nie wniesiono sprzeciwu?

**Tak, jeżeli pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych będzie wymagane.**

**Pytanie nr 6:**

W jakie instalacje wyposażony jest Budynek Biblioteki w chwili obecnej?

**W chwili obecnej budynek wyposażony jest w następujące instalacje:**

**-C.O.**

**-wodno-kanalizacyjną**

**-elektryczną**

**-wentylacji mechanicznej.**

**Pytanie nr 7:**

Czy w ramach niniejszego zamówienia i zakresu planowanej inwestycji, Zamawiający przewiduje montaż urządzeń służących cyfryzacji budynku, takich jak np. monitoring zużycia energii, zainstalowanie blokerów, zainstalowanie urządzeń kompensacji mocy biernej lub ich dostosowanie do stanu obecnego itp.?

**Tak, jeżeli jest to wymagane przy termomodernizacji.**