



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie*

ZPZ – 2375 – 2946 – 2/19

Olsztyn, 03.04.2019 r.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony „Usługi serwisowe agregatu do kogeneracji”, nr sprawy ZPZ-04/02/19

Sprostowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców

Udzielając odpowiedzi na pytania Wykonawców błędnie podano informacje o niektórych parametrach silnika agregatu, z tego też względu Zamawiający informuje, iż:

- 1) numer silnika w agregacie prądotwórczym to: 492332980223304;
- 2) ilość oleju w agregacie to:
 - a) ilość oleju smarującego silnik to 90 l,
 - b) ilość oleju w zbiorniku rezerwowym systemu uzupełniania to 150 l.

Z-CIA DYREKTORA DS. TECHNICZNO-LOGISTYCZNYCH
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

mgr Mariusz Moczulski

Sporządził:
Konrad Piotrowski