

L.dz.: DT/88/.....²²⁷⁴...../16,

Dębica: 13. 04. 2016r.

WODOCIĄGI DĘBICKIE
w/m

Dot.: warunków technicznych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Dębicy,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06. 04. 2016r, Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. podaje warunki techniczne do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Dębicy dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do Hotelu Gold oraz Hali Sportowej przy ul. Sportowej w Dębicy”

- 1/ miejsce włączenia: istniejący kanał sanitarny Ø 0,40 m, dz. nr 162/35 obr 1, w ul: Sportowej,
- 2/ kanał należy zaprojektować z rur PE, SN 8, lub ceramicznych o średnicy obliczonej przez projektanta,
- 3/ studnie rewizyjne zaprojektować o średnicy 1000 mm, betonowe, z włazem typu ciężkiego Ø 600 mm,
- 4/ przyłącza kanalizacyjne wykonać należy z rur PE Ø 0,16 m o spadku min 1,5 % , Na instalacji wewnętrznej, w budynkach podpiwniczonych, należy zamontować urządzenie przeciwwzalewowe.
- 5/ Niedopuszczalne jest odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Niniejsze warunki są integralną częścią projektu i są dwa lata od daty podpisania.

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO
mgr inż. Monika Stec

Otrzymują:
1 x Adresat,
1 x a/a,

