



URZĄD MIEJSKI W STRYŻOWIE

38-100 Strzyżów, ul. Przeclawczyka 5

tel. (0-17) 276-11-71, 276-13-54

fax (0-17) 276-32-19, e-mail: gmina@strzyzow.pl

Strzyżów 2024-10-14

**Gmina Strzyżów
ul. Przeclawczyka 5
38-100 Strzyżów**

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków technicznych przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1000-lecia (ul. Goslara, ul. Mieszka I, ul. Chrobrego)

w Strzyżowie wyrażam zgodę pod warunkiem wykonania n/w punktów:

- kanalizację deszczową wykonać z rur PCV o przekrojach wyliczonych z bilansu wód,
- wpusty betonowe DN500 - klasa żeliwa D400 Studnie betonowe na kanale głównym - DN1200-DN2000 - klasa żeliwa D400
- kanalizację deszczową należy wykonać wraz z wpustami ulicznymi i przyłączami do nieruchomości,
- kanalizację deszczową włączyć do istniejącego „Potoku Łętownia”
- przy realizacji należy uwzględnić poziom wód gruntowych oraz zachować obowiązujące odległości od urządzeń nadziemnych i podziemnych, oraz granic i budynków
- trasę kanalizacji deszczowej należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej,
- włączenie do głównej sieci dokonać w obecności przedstawiciela UM Strzyżów
- projekt kanalizacji należy uzgodnić z UM w Strzyżowie
- roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz PN
- wydane warunki techniczne tracą ważność po 2026-10-14.

Powyższe warunki nie zwalniają z obowiązku uzyskania od właścicieli działek stosownych zgód na wejście w teren i pozwolenia lub zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Ewa Szela