

Pytanie:

1- Czy 400 kg to ilość do wszystkich filtrów?

Odpowiedź: Tak, do 2 filtrów piaskowych.

Pytanie:

2- Czy średnica filtra to 1400mm?

Odpowiedź: Filtry to Filtrex Norm Plus D1250.

Pytanie:

3- W ilu filtrach jest złożo do wymiany?

Odpowiedź: W 2 filtrach piaskowych.

Pytanie:

4- Czy filtry w, których będzie wymiana złoża są z tego samego obiegu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie:

5- Po czyjej stronie jest utylizacja starego złoża?

Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy.

Pytanie:

6- Czy wymianie podlega wymiana samego węgla czy również złoż piaskowo-żwirowych?

Odpowiedź: Wymiana ma polegać na usunięciu części starego złoża piaskowego ok. 20 cm i uzupełnienie go nowym z węgla.

Pytanie:

7- Czy jest dobry dostęp do włączów?

Odpowiedź: Tak.