


Schemat rozdzielnicy RWC



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowo prądowy

UWAGA

- fazy w rozdzielnicach obciążać równomiernie
- rozdzielnice wykonać z drzwiami zamykanymi na zamek
- w rozdzielnicach pozostawić rezerwę min. 30% miejsca

GAMMA
STUDIO ARCHITEKTURY

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok
NIP: 9662091851
REGON: 0000503182
KRS: 200843264
tel. + 48 531 901 470
e-mail: gamma.architekci@gmail.com

NAZWA: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ PRZY UL. OFIAR TERRORU 70 W RYDUŁTOWACH

ADRES BUDOWY: ul.Ofiar Terroru 70, 44-280 Rydułtowy, działka nr ewid.2531/94 obręb Rydułtowy Górne

INWESTOR: Miasto Rydułtowy (Urząd Miasta) ul.Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy

PRZEDMIOT RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNICY RWC

NR RYS. E-5

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA: -;--

AUTORZY OPRACOWANIA: PODPIS:

SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07

DATA: 22.11.2021r

NR STR.: