

FZ.271.2.1.2024

Czempin, dn. 9.01.2024 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Projekt przebudowy dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czempiniu z dostosowaniem pod montaż instalacji PV.” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.).

W związku z przesłanymi pytaniami dotyczącym ww. zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy w projekcie odtworzenia konstrukcji dachu uwzględnić obciążenia i technikę zamocowania podkonstrukcji dla paneli fotowoltaicznych ?

Odpowiedź:

W projekcie odtworzenia konstrukcji dachu należy uwzględnić obciążenie i technikę zamocowania podkonstrukcji dla paneli fotowoltaicznych. Natomiast sposób montażu paneli zostanie uzgodniony na etapie projektowania.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający przewiduje zaprojektowanie sufitu podwieszonoego z uwzględnieniem normowej wartości czasu pogłosu dla sal gimnastycznych ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie przewiduje konieczności zaprojektowania sufitu podwieszonoego z uwzględnieniem normowej wartości czasu pogłosu dla sal gimnastycznych.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

Andrzej Socha
Zastępca Burmistrza
Gminy Czempin

Sprawę prowadzi:
Jagoda Marciniak
Tel. 61/28-26-703, wew. 108
j.marciniak@ug.czempin.pl

