



**Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świebodzinie**  
ul. Młyńska 37 66-200 Świebodzin

NIP 927 00 09 205

Regon 970327589

KRS 0000032476 SR Zielona Góra,

Zarząd jednoosobowy Leszek Menzel Prezes Zarządu

Kapitał Zakładowy 25 113 900,00 PLN

www.zwkiuk.swiebodzin.pl

e-mail: sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl

**telefony :** Sekretariat/fax : 68 3822411, 68 3822412, 68 3822623, 68 3823243, 68 4750870, 68 4750871

**Konto:** BZ WBK S.A. Oddział Świebodzin nr 5610901593000000059015463,  
PKO BP S.A. Oddział Świebodzin nr 13102054020000010200216184

Wasz znak :  
Z dnia : 06.04.2018r. (wpłynęło 06.08.2018r.)

Świebodzin, dnia 22.08.2018r.  
Nasz znak : DI/WTP-64/633 /2018

**SaniTech Bartosz Guś**  
**Niałek Wielki 96c**  
**64-200 Wolsztyn**

**Dotyczy : wydania warunków technicznych projektowania (WTP).**

W odpowiedzi na Pana zlecenie Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świebodzinie określa Warunki Techniczne Projektowania (WTP) dla zadania pn. „Wymiana oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o długości ok. 130mb w celu połączenia sieci wodociągowych znajdujących się w ul. Grottgera i w ul. Małej dz. nr 549 i 573/3 w obrębie 2 miasta Świebodzin”:

**A. Warunki techniczne:**

1. Należy zaprojektować połączenie istniejących sieci wodociągowych Ø250mm (dz. nr 549 - ulica Grottgera) oraz Ø80mm (dz. nr 573/3 - ulica Mała) w miejscach pokazanych na załączniku graficznym.
2. W miejscach włączenia zainstalować zasuwy klinowe.
3. Wodociąg projektować z rur średnicy PE Ø90 SDR17.
4. Wodociąg zlokalizować na działkach o numerach ewidencyjnych 549 oraz 573/3.
5. Należy zaprojektować przełączenie istniejącego przyłącza na trasie wodociągu do budynku znajdującego się na działce nr 552.
6. Wodociąg projektowany na działkach o numerach 549 oraz 573/3 ma stanowić element miejskiej sieci wodociągowej i ma spełniać wynikające z tego faktu warunki.

**B. Warunki ogólne**

1. Należy przedłożyć projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej do zatwierdzenia.
2. Skrzyżowania i kolizje z istniejącym uzbrojeniem należy uzgodnić z właścicielami urządzeń.
3. Niniejsze WTP są ważne przez okres jednego roku od daty wydania.

**Uwagi dodatkowe:**

- integralną częścią niniejszych wtp jest załącznik graficzny,

Otrzymują:

1. Adresat
2. DOK w/m
3. a/a

**PROKURENT**

*mgr inż. Jerzy Pucek*

