




Zakład Usług Kominarskich Daniel Okruch

ul. Janusza 8
71-116 Szczecin
tel. 515 725 751
daniel.okruch@gmail.com



oryginał/kopia →



4156

OPINIA 1/11/21-K

Szczecin, dnia 19.11.2021r.

Opinia traci ważność po upływie 12 miesięcy od daty wydania, jeżeli nie zostały zainstalowane urządzenia, na które opiewa

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń kominowych**Szczecin**.....

ul....**Papieża Jana Pawła II**.....nr..**41**....dotycząca mieszkania nr ...**5**.....

zam. przez Panią (-a).....**ZBiLK**.....

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego...**Daniel Okruch**..

Wskazanie miejsca podłączenia/stan faktyczny podłączeń....**kocioł c.o. gazowy w kuchni**.....

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1.Przewód (-y) nr ..**D4 i D5**..... (patrz szkic) odpowiadają – ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) – ~~nie może (nie mogą)~~ być przeznaczony do podłączenia w/w. urządzenia:.....**kocioł c.o. gazowy w kuchni**.....

Celem osiągnięcia prawidłowego działania urządzenia należy: Kocioł c.o. gazowy zainstalować w pomieszczeniu kuchni. Przewód kominowy D4 po udrożnieniu zabezpieczyć wkładem kominowym odpornym na kondensat spalin. Wentylację pomieszczenia kuchni podłączyć do przewodu D5 po udrożnieniu przewodu kominowego zabezpieczyć wkładem typu „alufoł”.

Opinia jest integralną częścią inwentaryzacji z dnia 19.11.2021r dotyczącej w/w mieszkania sporządzonej dla ZBiLK Szczecin.

Po wykonaniu zgłosić do rekontroli.

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane Dz. U. z 2019 r. poz. 1186. Przepisy wykonawcze Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r. Ustawę o ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351, przepisy wykonawcze z Rozp. M.S.W.iA. z dnia 7 czerwca 2010 Dz. U. Nr 109 poz. 719 oraz wydane przepisy szczegółowe i obowiązujące normy przedmiotowe.

dnia.....podpis.....

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Okruch
Upr. Nr 006 z dn. 29.05.2015r.
Upr. Nr:Gr.2 E/118/2020, Gr.2 D/119/2020