



Gmina Stronie Śląskie

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie tel. 74 811-77-11, fax. 74 811-77-32, e-mail: gmina@stronie.pl,
www.stronie.pl

GKP.271.75.2023.KB

Stronie Śląskie, 06.09.2023r.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ (III)

Dotyczy postępowania: prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji pn.: **Zaprojektowanie i wykonanie trzech instalacji fotowoltaicznych w remizach OSP Stronie Śląskie, Stary Gierałtów i Bolesławów.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.- dalej ustawa Pzp) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1:

Zgodnie z PFU dla wszystkich zadań Zamawiający wymaga, by moduły fotowoltaiczne posiadały ogniwa typu N. Czy Zamawiający akceptuje inny rodzaj ogniw, np. HJT, które również pozwalają na osiągnięcie wysokiej sprawności paneli oraz dłuższej żywotności - gwarancja na uzysk po 30 latach na poziomie prawie 89%.

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie paneli wykonanych w technologii HJT pod warunkiem, że oferent zastosuje pozostałe rozwiązania stosowane przy montażu paneli bifacialnych, w tym między innymi konstrukcję montażową dedykowaną pod montaż paneli typu bifacial.

BURMISTRZ

Dariusz Chromiec

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu