

Łomża, dnia 14.04.2021 r.

WIR.271.1.2.1.2021

do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie procedury przewidzianej zarządzeniem Prezydenta nr 91/15 na realizację zadania pn.: „Obsługa laboratoryjna zadań inwestycyjnych w Łomży”.

Zamawiający, Miasto Łomża odpowiadając na pytania i wnioski Wykonawców dotyczące zadania pn.: „Obsługa laboratoryjna zadań inwestycyjnych w Łomży” przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W zestawieniu badań zawarte są pozycje „Badanie nośności aparatem VSS”. Prosimy o sprecyzowanie czy zapewnienie przeciwwagi jest po stronie wykonawcy obsługi laboratoryjnej czy wykonawcy robót budowlanych? Z uwagi na krótki czas na realizację zlecenia (24h) wykonawca może mieć problem z zorganizowaniem (wynajęciem) obciążenia.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zapewnienie przeciwwagi jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2:

W zestawieniu badań zawarte są pozycje „Badanie równości podłużnej (planograf)”. W zestawieniu podana jest cena za „sztukę”. Prosimy o sprecyzowanie czy w wycenie mamy uwzględnić jednorazowe badanie na całej długości odcinka (wszystkie pasy ruchu w obu kierunkach) czy podać cenę za kilometr?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W wycenie należy uwzględnić jednorazowe badanie na całej długości odcinka – pasy w obu kierunkach ruchu. Dla ułatwienia wyceny poniżej przedstawiam długość wszystkich odcinków drogi (w jednym kierunku):

- 1) Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa),
- 2) Budowa dróg gminnych w Łomży w rejonie ulic Ks. Stanisława i Zawadzkiej,
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 101110B - ul. Kazimierza Pułaskiego i drogi gminnej nr 101133B - ul. Strażacka (na odc. od ul. K. Pułaskiego do ul. Wojska Polskiego) w Łomży,
- 4) Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa) w Łomży wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- 5) Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Grabowa) w Łomży wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- 6) Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży (przedłużenie ul. Meblowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Pytanie nr 3:

W zestawieniu badań zawarte są pozycje dotyczące sprawdzenia recept. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi tylko o merytoryczne sprawdzenie recept.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Należy sprawdzić zgodność recepty otrzymanej od Wykonawcy robót budowlanych z dokumentacją projektową SST.

Pytanie nr 4:

W zestawieniu badań zawarte są pozycje dotyczące określenia przydatności gruntu na nasypy. Czy badanie wodoprzepuszczalności można wykonać metodą obliczeniową (tablice Bayera)?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Badanie wodoprzepuszczalności należy wykonać zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną (dokumentacją projektową).

Pytanie nr 5:

W zestawieniu badań zawarte są pozycje dotyczące grubości warstwy, wskaźnika zagęszczenia, zawartości wolnych przestrzeni oraz szczepności między warstwową. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić tylko koszt tych badań oraz, że każdorazowo zlecane będzie wykonanie opróbowania nawierzchni, które jest niezbędne do wykonania tych badań.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Badania: grubości warstwy, wskaźnika zagęszczenia, zawartości wolnych przestrzeni oraz szczepności między warstwową będzie zlecane każdorazowo przy badaniu każdej warstwy bitumicznej.

Pytanie nr 6:

W zestawieniu badań zawarte są pozycje dotyczące badania sondą SD10. Prosimy o podanie głębokości do jakiej należy wykonać badanie.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

- 1) Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) – **do 3,0 m głębokości,**
- 2) Budowa dróg gminnych w Łomży w rejonie ulic Ks. Stanisława i Zawadzkiej – **do 2,5 m głębokości,**
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 101110B - ul. Kazimierza Pułaskiego i drogi gminnej nr 101133B - ul. Strażacka (na odc. od ul. K. Pułaskiego do ul. Wojska Polskiego) w Łomży – **do 1,5 m głębokości,**
- 4) Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa) w Łomży wraz z infrastrukturą towarzyszącą – **do 3,0 m głębokości,**
- 5) Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Grabowa) w Łomży wraz z infrastrukturą towarzyszącą – **do 2,0 m głębokości,**
- 6) Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży (przedłużenie ul. Meblowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą – **do 3,0 m głębokości.**

Wszystkie ww. wyjaśnienia i odpowiedzi należy traktować jako integralną część postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie procedury przewidzianej zarządzeniem Prezydenta nr 91/15 na realizację zadania pn.: „Obsługa laboratoryjna zadań inwestycyjnych w Łomży”. Powyższe odpowiedzi nie prowadzą do istotnej zmiany treści zamówienia publicznego prowadzonego w trybie procedury przewidzianej zarządzeniem Prezydenta nr 91/15, ani do zmiany terminu składania ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Artur Józef Żukowski-Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA