



Urząd Miasta  
Jastrzębie-Zdrój

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie -Zdrój, 15.02.2021 r.

IKI.7021.16.14.2021.FB

**Instal - Projekt**  
**ul. Leśna 37**

**44-341 Gólkowice**

Dotyczy: wytycznych technicznych do projektowania oświetlenia zewnętrznego przy ul. Kłosowej i Żyznej w Jastrzębiu -Zdroju.


W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków jw., podajemy następujące wytyczne:

1. Wyraża się zgodę na wykonanie oświetlenia ulicznego na działkach:  
**ul. Kłosowa: 740/151, 618/35, 748/35, 1017/111, 785/114, 787/114, 789/115, 790/115, 878/115, 792/115, 800/128, 802/129, 846/134, 749/35,**  
**ul. Żyzna: 876/92, 747/35, 884/95**
2. Wyznacza się punkt przyłączenia z istn. obwodu linii napowietrznej Niepodległości nr: W 437, 2/8 (dodatkowo należy wystąpić o warunki zasilania dla nowej szafy oświetlenia ulicznego do Tauron oraz dokonać podziału sieci);
3. Linię oświetlenia wykonać jako napowietrzną ziemną i NLK;
4. zastosować oprawy energooszczędne LED wg obliczeń, oraz wysięgniki na słupach linii napowietrznej w układzie „nad siecią”, (w projekcie i kosztorysach nie podawać nazw firm własnych);
5. projekt uzgodnić z Tauron i uzyskać zgodę na podwieszenie dodatkowych kabli;
6. opracować projekt przebudowy i uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgodnie z Prawem Budowlanym;
7. projekty wykonać na podkładach map do celów projektowych w skali 1:500;
8. opracować projekt przebudowy i uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgodnie z Prawem Budowlanym;
9. opracowany projekt przed złożeniem do architektury przedstawić do sprawdzenia w wydz. IKI, wraz z kosztorysami.

Kopia

1 x adresat

1 x UM, Wydz. IKI a/a.

  
**up. PREZYDENTA MIASTA**  
**Jarosław Piechaczek**  
**Z-ca Naczelnika Wydziału**