

Dla instalacji gniazd wtykowych i wentylatora zastosować dodatkowo wyłącznik różnicowo – prądowy np. typu P304 $\Delta I=30\text{mA}$ $I_n=25\text{A}$.

7. Uwagi końcowe

Wszystkie prace instalacyjne wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

Stosować typowe metody montażu instalacji elektrycznych.

Uwzględnić wymagania PN-IEC 60364 oraz warunki wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V.

Prace instalatorskie winna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w zakresie prac montażowych (Grupa E).

Po wykonaniu instalacji sporządzić odpowiednie pomiary rezystancji izolacji obwodów, działania ochron p. porażeniowych.

UWAGA

Wszelkie podane typy Proj. urządzeń i aparatów są jedynie przykładowe.

Dopuszcza się stosowania innych , ale o nie gorszych parametrach.

PROJEKTANT
mgr inż. Leon Rózczyński
J. W. Lokietka 11, tel. 601 794 840
36-600 Krosno Odrzańskie
upr. nr 9/91/Z/S §5.1;6.11
oraz § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d