



Urząd Gminy Jezewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jezewo
Referat Rolnictwa i Budownictwa
tel. 52 33 180 25, fax. 52 522 81 49
e-mail: sekretariat@jezewo.eu
www.bip.jezewo.eu

Urząd Gminy
86-131 Jezewo
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 331-80-25; 331-80-77
RRiB.271.3.2021 (16)

Jezewo, dnia 7 lipca 2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „**Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jezewo oraz Drzycim**”

Gmina Jezewo stosownie do art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na otrzymane dnia 18.06.2021r. poniższe zapytania:

Pytanie nr 1

MOC GRZEWCZA POMP CIEPŁA:

W zapotrzebowaniu podano moc 8-10 kW z zasilaniem 3 fazowym. Czy może być wyższa moc grzewcza niż 10 kW np. 12 kW ponieważ typowe jednostki 3 fazowe zaczynają się od mocy 12 kW?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający dopuszcza montaż powietrznych pomp ciepła ze wskazaną mocą grzewczą.

Pytanie nr 2

Projekcie zastosowano pojemność zasobników CWU między 150-250l. Czy jest możliwość zastosowania zbiornika 300 l ponieważ uważamy że 4 osobowa rodzina potrzebuje tego typu wielkość zasobnika?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasobników CWU o pojemności wyższej niż podana w dokumentacji technicznej SWZ.

WÓJT
Marek Rakowicz
mgr Marek Rakowicz

Otrzymują:

1. Ogłoszono na stronie internetowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/469997>
2. Aa.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Lach
tel. 52 33 078 24
e-mail: m.lach@jezewo.eu