ETAP I | ETAP II

ISTNIEJĄCY UZIOM OTOKOWY

ZK28 ZK27 ZK26 ZK25 ZK24 ZK23 ZK22

DFeZn ø8mm W RURZE OCHRONNEJ

MASZT INST. ODGROMOWEJ WYSOKOŚĆ h=2,0m

MASZT INST. ODGROMOWEJ WYSOKOŚĆ h=1,0m

1684 1919 932

1667 1322 1350 1149

ZK1 ZK2 ZK3 ZK4 ZK5

ISTNIEJĄCY UZIOM OTOKOWY

2739 3277

ETAP I | ETAP II

ZK6 ZK7 ZK8 ZK9 ZK10 ZK11 ZK12 ZK13 ZK14 ZK15 ZK16 ZK17 ZK18 ZK19 ZK20 ZK21

1220 2130 1691 754 1209 1469

ETAP II

ETAP III

LEGENDA :

- ZK PROJ. ZŁĄCZE KONTROLNE I PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY
- PROJ. UZIOM PIONOWY
- ISTN. UZIOM OTOKOWY
- ZAKRES OCHRONY h=1,0m

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU INSTALACJI ODGROMOWEJ NA DACHU NALEŻY WYKONAĆ POMIARY REZYSTANCJI UZIOMU ODGROMOWEGO ORAZ DOKONAĆ MIEJSCOWYCH ODKRYWEK W CELU OCENY STANU TECHNICZNEGO UZIOMU I PRZEWODÓW UZIEMIAJĄCYCH.

2. REZYSTANCJA ZMIERZONA W POSZCZEGÓLNYCH ZŁĄCZACH KONTROLNYCH Rc≤10 Ohm W PRZYPADKU GDY W/W WARUNEK NIE JEST SPEŁNIONY NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWO UZIOMY PIONOWE I POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCYM UZIOMEM OTOKOWYM BUDYNKU. WYPADKOWA REZYSTANCJA UZIOMU BUDYNKU Rw≤10 Ohm.

3. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA UZIOMÓW PIONOWYCH NALEŻY WYKONAĆ OZNAKOWANIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄ NORMĄ. (OZNAKOWANIE NA ELEWACJI BUDYNKU PRZY PIESZYCH ZĄCIACH KOMUNIKACYJNYCH)
4. W PROJEKCIE PRZYJĘTO WYKONANIE 2 PRĘTÓW UZIEMIAJĄCYCH (ø 16mm dł. 3m) DLA KAŻDEGO ZK.
5. ZACHOWAĆ DOTYCHCZASOWE ROZMIESZCZENIE SIATKI ZWODÓW POZIOMYCH NA DACHU ORAZ ZŁĄCZY KONTROLNYCH PO OBWODZIE BUDYNKU.
6. ZŁĄCZA KONTROLNE INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 2,5m OD POZIOMU CIĄGÓW KOMUNIKACJI.
7. PRZEWODY UZIEMIAJĄCE PROWADZIĆ W RURACH GRUBOŚCIENNYCH DIELEKTRYCZNYCH
8. ZWODY POZIOME UKŁADAĆ NA UCHWYTACH PLASTIKOWYCH KLEJONYCH DO POKRYCIA DACHU. NA KALENICY DACHU ZWODY POZIOME MONTOWAĆ TECHNIKĄ NACIĄGÓW

9. ZACHOWAĆ MIN. ODSTĘPY IZOLACYJNE d=0,5m OD CHRONIONYCH URZĄDZEŃ NA DACHU.
10. DOSTOSOWAĆ WYSOKOŚĆ MASZTÓW ODGROMOWYCH DO WYSOKOŚCI CHRONIONYCH ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ ZABUDOWANYCH NA DACHU

"PRO-J-BUD"
PROJEKTOWANIE - BUDOWNICTWO
UL.KRZESZKOWSKIEJ 19/12, 31-065 KRAKÓW
email:jarosaw@onet.pl

INWESTOR:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków

NAZWA INWESTYCJI:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA REMONT DACHU I RAMPY WJAZDU BUDYNKU NR 4 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY ULICY MOGILSKIEJ 85 W KRAKOWIE- PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Baliwierz	Upr. nr.108/99	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Wojciech Lisek	RP-Upr.945/94	

NAZWA RYSUNKU:

RZUT DACHU PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

NR RYS.: E-01a

BRANŻA:	FAZA:	DATA:	SKALA:	REWIZJA:
elektryczna	PW	kwiecień 2020		