



„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.

ul. A. Struga 45

95-100 Zgierz

tel. 42 715 12 95

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

www.wodkan.zgierz.pl

Zgierz, dnia 17.09.2024 r.

Wykonawcy

L. dz. OZ/ /2024

Dotyczy: postępowania na Dostawę i montaż przenośników spiralnych i mieszarki osadu z wapnem, znak sprawy: D/PN-E/4/2024/S.

Zamawiający informuje, iż w ramach toczącego się postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia, jw. w dniu 13.09.2024 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy z pytaniami do treści SWZ, tj.:

- „ 1. Zgodnie z 5 pkt. OPZ należy wykorzystać istniejącą szafę sterowniczą, prosimy zatem o potwierdzenie, że zakres obejmuje tylko wpięcie nowych urządzeń do szafy sterowniczej, a istniejąca szafa nie podlega modernizacji.
2. Prosimy o informację czy w szafie sterowniczej przewidziane jest zasilanie do wszystkich nowych urządzeń oraz czy jest ona wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe.
3. Proszę o udostępnienie schematu istniejącej szafy.
4. Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja szafy sterowniczej jest po stronie Zamawiającego.
5. Prosimy o informację jaka jest SCADA. Czy oczyszczalnia ma edytowalne wersje SCADY. Jaka firma wykonywała SCADA oraz czy w zakresie zadania jest edycja systemu SCADA.”

W oparciu o § 20 Regulaminu udzielania zamówień w „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o. Zamawiający udziela odpowiedzi na powyższe pytania w następujący sposób:

Ad. 1. Zakres zamówienia obejmuje tylko wpięcie nowych urządzeń. Szafa nie podlega modernizacji.

Ad.2. W szafie jest zasilanie do wszystkich nowych urządzeń, które zastąpią obecnie użytkowane. Zabezpieczenia napędów dobrane są do aktualnych mocy silników. Może zajść konieczność wymiany aparatów.

Ad.3. Schemat instalacji zasilania i sterowania w załączeniu.

Ad.4. Gwarancja nie obejmuje szafy.

Ad.5. System nadrzędny (Scada) nie podlega zmianie. System: PCS 7/Siemens.
Wykonawca: Remwil Włocławek.

CZŁONEK ZARZĄDU

Martin Zalewski

PREZES ZARZĄDU

Radostaw Gajda