

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na **Wymiana dźwigów towarowych (4 szt.) bez zmian konstrukcyjnych szybu w budynku kuchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, (BZP.38.382-38.24).**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 10.09.2024r.

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Proszę o udostępnienie projektów technicznych istniejących dźwigów znajdujących się w księgach rewizyjnych UDT urządzeń dla precyzyjnego przygotowania oferty. W ogłoszeniu piszą Państwo o 4 dźwigach towarowych a specyfikacja z przedmiotu zamówienia mówi o 2 urządzeniach towarowych a w dalszej części pojawiają się parametry jak dla dźwigów osobowych.

Projekty techniczne pomogą w wyjaśnieniu wątpliwości.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP wyjaśnia, że cztery windy, których wymiana jest przedmiotem niniejszego postępowania są z 1975r., zatem Zamawiający nie widzi konieczności przekazywania do wiadomości projektów technicznych tak starych dźwigów, a opis przedmiotu zamówienia stanowi „PFU Dźwigi kuchnia po zmianach z dnia 10.09.2024r.”

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w Załączniku nr 5 do SWZ – Szczególny opis przedmiotu zamówienia, poprzez dodanie następujących dokumentów tj.:

- Windy towarowe – rzut parteru,
- Windy towarowe – rzut piętra

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- a) w Załączniku nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, PFU Dźwigi kuchnia, 1. Opis Ogólny przedmiotu zamówienia, 1.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, zmienia zapis z:

1.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Dane techniczne obu dźwigów:

który otrzymuje brzmienie:

1.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Dane techniczne **czterech** dźwigów:

- b) w Załączniku nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, PFU Dźwigi kuchnia, 2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 2.3. Wymagania funkcjonalno-użytkowe, zmienia zapis z:

Proponowane rozwiązanie powinny polepszyć walory użytkowe, radykalnie zmniejszyć awaryjność urządzeń, poprawić płynność startu i dojazdu kabiny do przystanku, zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników korzystających z dźwigu. Zamawiający wymaga aby nowe sterowanie było „otwarte” i ogólnodostępne dla wszystkich osób i firm z odpowiednimi uprawnieniami dozorowymi, pozbawione zabezpieczeń w postaci 8 kodów lub innych blokad/kluczy elektronicznych, umożliwiające swobodne wykonywanie wszelkich prób dozorowych oraz zapewniający pełen dostęp do wszystkich parametrów dźwigu przez cały okres jego użytkowania. Kabina powinna łagodnie startować i dojeżdżać do przystanków. Zjazd awaryjny powinien umożliwić dojazd kabiny do najbliższego przystanku i otwarcia drzwi w sytuacji zaniku napięcia zasilającego. Należy stworzyć warunki do współpracy z wewnętrznym systemem przeciwpożarowym polegający na automatycznym sprowadzeniu kabiny na przystanek ewakuacyjny i zablokowaniu drzwi w stanie otwartym. Ponowne uruchomienie dźwigu powinno być możliwe po sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń w maszynowni, kabinie i w szybie przez osobę uprawnioną. W kabinie należy zainstalować system łączności z służbami ratowniczymi działający również przy braku zasilania z sieci elektroenergetycznej. W szybie zapewnić właściwy poziom oświetlenia.

który otrzymuje brzmienie:

Proponowane rozwiązanie powinny polepszyć walory użytkowe, radykalnie zmniejszyć awaryjność urządzeń, poprawić płynność startu i dojazdu kabiny do przystanku, zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników korzystających z dźwigu. Zamawiający wymaga aby nowe sterowanie było „otwarte” i ogólnodostępne dla wszystkich osób i firm z odpowiednimi uprawnieniami dozorowymi, pozbawione zabezpieczeń w postaci 8 kodów lub innych blokad/kluczy elektronicznych, umożliwiające swobodne wykonywanie wszelkich prób dozorowych oraz zapewniający pełen dostęp do wszystkich parametrów dźwigu przez cały okres jego użytkowania. Kabina powinna łagodnie startować i dojeżdżać do przystanków. Zjazd awaryjny powinien umożliwić dojazd kabiny do najbliższego przystanku. Ponowne uruchomienie dźwigu powinno być możliwe po sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń w maszynowni, kabinie i w szybie przez osobę uprawnioną. W szybie zapewnić właściwy poziom oświetlenia.

- c) w Załączniku nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, PFU Dźwigi kuchnia, 2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 2.3. Wymagania funkcjonalno-użytkowe pkt. 22, zmienia zapis z:

22. Łączność awaryjna pomiędzy kabiną i serwisem za pomocą GSM Zamawiający kategorię nie dopuszcza by zastosowane przez Wykonawcę aparaty elektryczne i elektroniczne, podzespoły, sterowniki, ograniczały w każdym czasie eksploatacji dźwigu swobodny wybór konserwatora dźwigu, np. poprzez ograniczanie dostępu do sterownika kodem pin, kluczem elektronicznym, etc. Zamawiający kategorię nie dopuszcza by obsługa sterownika dźwigu wymagała zewnętrznego urządzenia ograniczającego jego funkcjonalność.

który otrzymuje brzmienie:

22. Łączność GSM. Zamawiający kategorię nie dopuszcza by zastosowane przez Wykonawcę

aparaty elektryczne i elektroniczne, podzespoły, sterowniki, ograniczały w każdym czasie eksploatacji dźwigu swobodny wybór konserwatora dźwigu, np. poprzez ograniczanie dostępu do sterownika kodem pin, kluczem elektronicznym, etc.

Zamawiający kategorycznie nie dopuszcza by obsługa sterownika dźwigu wymagała zewnętrznego urządzenia ograniczającego jego funkcjonalność.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) dokonuje zmiany w Załączniku nr 5 do SWZ poprzez dodanie następujących dokumentów:

- c) Windy towarowe – rzut parteru,
- d) Windy towarowe – rzut pietra.

W związku z powyższym załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Załącznik nr 5 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 10.09.2024r. (PFU Dźwigi kuchnia po zmianach z dnia 10.09.2024r.);

Pozostała treść SWZ oraz załączników do SWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem