



**WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W BYDGOSZCZY**

Znak sprawy: EZP.272.43.2022  
Egz. Nr 1

Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2022 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**  
(odpowiedzi na pytania Wykonawców)

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane i instalacyjne w budynku „B” Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy, zlokalizowanym przy ul. Kujawskiej 4 w Bydgoszczy: przebudowa magazynu odpadów medycznych, w tym pocovidowych i niebezpiecznych, remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją, wpłynęło kolejne pytanie Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) o następującej treści:

Pytanie nr 3

„Prosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji dla drzwi przeciwwybuchowych do magazynów. Podany opis jest niewystarczający do przygotowania oferty. Z opisu jasno nie wynika jakie mają to być drzwi, jakie mają mieć parametry, z jakiego materiału mają być wykonane i jakie spełniać wymagania zgodne z obowiązującymi przepisami”.

Odpowiedź:

Wymagania dotyczące drzwi do pomieszczeń magazynów odpadów opisane zostały w dokumentacji postępowania w zał. 2 w opisie technicznym w następujących punktach:

- pkt 4. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
- pkt 6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEYCH, w tym 6.1. Pomieszczenie nr 1 „Przedsiónek”, 6.3 Pomieszczenie nr 3 „Magazyn odpadów medycznych” i 6.4 Pomieszczenie nr 4 „Magazyn odpadów niebezpiecznych”.

Drzwi w zabezpieczeniu przeciwwybuchowym oznaczają drzwi nieiskrzące jednoskrzydłowe przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach zaklasyfikowanych do strefy 1 i 2 zagrożenia wybuchem gazu, mgieł, par cieczy z powietrzem należących do grup IIA, IIB oraz mieszaniny wodoru z powietrzem.

W konsekwencji powyższego Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony <https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz> do dnia 16 grudnia 2022 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2022 r. o godz. 10:30.

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14.01.2023 r.

Dyrektor  
Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarnej-Epidemiologicznej  
w Bydgoszczy  
  
Wojciech KOPER

Wojewódzka Stacja  
Sanitarnej-Epidemiologicznej w Bydgoszczy  
Oddział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Kierownik Oddziału

  
Małgorzata NOWICKA

Wojewódzka Stacja  
Sanitarnej-Epidemiologicznej w Bydgoszczy  
Oddział Administracyjny-Techniczny  
Kierownik Oddziału

  
Grzegorz BODNAR

Wojewódzka Stacja  
Sanitarnej-Epidemiologicznej w Bydgoszczy  
Dział Eksploatacyjny i Administracyjny  
Kierownik Działu

  
sylwia

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/>
2. a/a Wojewódzka Stacja

Sanitarnej-Epidemiologicznej w Bydgoszczy  
Oddział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Specjalista ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych

  
Agnieszka KOWALSKA