

















LEGENDA:

-  Oprawa awaryjna IP20 do sufitu podwieszonego na źródło LED, z modulem awaryjnym min. 1h, z autotestem z soczewką asymetryczną, praca "na ciemno", certyfikat CNBOP
  -  Oświetlenie ewakuacyjne-piktogram "WYJŚCIE EWAKUACYJNE"  
Oprawa IP20 naścienna, na źródło LED,  
wyposażona w układ zasilania awaryjnego z akumulatorem 1h  
praca "na ciemno", certyfikat CNBOP
  -  Oprawa awaryjna doświetlająca, naścienna, IP65 bez piktogramu,  
termostat, mrozoodporna, na źródło LED, z modulem awaryjnym min. 1h  
certyfikat CNBOP;
  -  Oświetlenie ewakuacyjne-piktogram , na źródło LED  
wyposażona w układ zasilania awaryjnego z akumulatorem 1h  
jednostronna, certyfikat CNBOP
  -  Oświetlenie ewakuacyjne-piktogram , na źródło LED  
wyposażona w układ zasilania awaryjnego z akumulatorem 1h  
jednostronna, certyfikat CNBOP
  -  Oprawa LED, IP65 (Oświetlenie wejścia)
  -  Oprawa LED 60x60cm 41W 3500lm 4000K, IP20  
montowana w suficie podwieszanym
  -  Oprawa LED 60x60cm 32W 3000lm 4000K, IP20  
montowana w suficie podwieszanym
  -  Oprawa do wbudowania LED, IP20, 4000K, 1x18W
  -  Oprawa do wbudowania PACK omni mini 4000K 40° IP44, 8,9W
  -  Oprawa IP54 naścienna LED, 4000K, do montażu nad lustrem
  -  Czujnik ruchu 360°
  -  Oprawa zew. (kinkiet) LED, 2x5W IP65
  -  L Oprawa zew. LED, 15W IP65
  -  Łącznik IP20 p/t 1-biegunowy 10A biały
  -  Łącznik IP20 p/t świecznikowy 10A biały

INWESTOR				
<p style="text-align: center;"><b>Łużycki Centrum Recyklingu Sp. z o.o.</b>  Marszów 50A, Piastów Żary  KRS: 0000297754</p>				
NAZWA INWESTYCJI				
<p>Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego  Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o.,  z niezbędną infrastrukturą techniczną  i zagospodarowaniem terenu</p>				
Kategoria obiektu budowlanego XVI				
OBJEKT				
BUDYNEK BIUROWY				
ADRES BUD				
<p>Marszów 50A, 68-200 Żary  dz. nr 175/1 obręb 0013 Marszów  jednostka ewidencyjna 081110 2 Żary - Gmina  powiat żarski, województwo lubuskie</p>				
PROJEKTANT		UPRAWNIENIA		PODPIS
mgr inż. Krzysztof Nowecki		LBS/0014/POOE/14 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
SPRAWDZAJĄCY		UPRAWNIENIA		PODPIS
mgr inż. Szymon Schmidt		LBS/0048/POOE/13 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
NAZWA RYSUNKU				
<p style="text-align: center;"><b>RZUT I PIĘTRAKA</b>  - plan instalacji oświetlenia</p>				
DATA	SKALA	BRANŻA	Nr rys.	STRONA
04.03.2025	1:100	ELEKTR.	PT-E-1.4	20

PROJEKT NR SERYJNY: AXQPK&QDNZ