



- inst. kanalizacji sanitarnej
- inst. kanalizacji sanitarnej-prowadzenie
- pod stropem
- inst. kanalizacji sanitarnej podposadz.
- inst. kanalizacji sanitarnej skropliny.
- inst. kanalizacji odpowietrzającej
- instalacja wody zimnej
- instalacja wody zimnej-prowadzenie
- pod stropem
- instalacja cwu-prowadzenie pod stropem
- instalacja freonowa VRF
- instalacja freonowa trasa od agregatu do rozdzielaczy
- grzejnik elektryczny
- przepływowy podgrzewacz wody
- istniejące piony kanalizacyjne
- proj. instalacja wentylacyjna nawiewna
- proj. instalacja wentylacyjna wyciągowa
- istniejąca instalacja wentylacyjna
- klimatyzator kasetonowy
- anemostat sufitowy ze skrzynką rozprężną-nawiew
- anemostat sufitowy ze skrzynką rozprężną-wywiew
- demontaże
- przebieg posadzki
- ++

UWAGI:
1. UWAGA: PRZED WYKONANIEM I ZAMAWIANIEM ELEMENTÓW INSTALACJI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.
2. ZAPEWNIĆ DOSTĘP SERWISOWY DO URZĄDZEŃ ORAZ PRZEPUSTNIC REGULACYJNYCH PRZEZ WYKONANIE REWIZJI LUB ZAPEWNIENIE SUFITU ROZBIERALNEGO.
3. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWOPOŻAROWO.
4. INSTALACJĘ ODPROWADZENIA SKROPLIN Z KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH WYPOSAŻYĆ W POMPKI SKROPLIN.
5. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ ELEMENTÓW NAWIENNYCH/WYWIENNYCH DOPASOWAĆ DO AKTUALNEGO SUFITU PODWIESZANEGO.

INWESTOR Lużyckie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. Marszów 50A, 68-200 Żary KRS: 000297754				
NADZORCA INWESTYCJI Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego Lużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o., z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Kategoria obiektu budowlanego XVI				
OBJEKT BUDYNEK BIUROWY				
ADRES BUD. Marszów 50A, 68-200 Żary dz. nr 175/1 obręb 0013 Marszów jednostka ewidencyjna 081110, 2 Żary - Gmina powiat żarski, województwo lubuskie				
PROJEKTANT mgr inż. Damian Leszczynowicz				
SPRZĄDZĄCY mgr inż. Kamil Słowikowski				
NAZWA RYSUNKU RZUT PIĘTRA - instalacja klimatyzacji, odprowadzenia skroplin i wod-kan				
DATA 04.03.2025	SKALA 1:50	WARIANT IS	W FSK IS04	STRONA 00