

Stegna, dnia 11.08.2023 r.

01/08/2023

**Informacja
o zapytaniach i odpowiedziach nr 1**

Zamawiający informuje, że do postępowania przetargowego pn. **Utwardzenie placu przy Publicznym Przedszkolu w Stegnie**, wpłynęło zapytanie. Poniżej treść zapytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1

W dokumentacji przetargu 2023/BZP00339319/01 Utwardzenie placu przy Publicznym Przedszkolu w Stegnie (Nr wew. postępowania 01/08/2023) zachodzą różnice w materiałach między Projektem a Przedmiarem. W Projekcie jest >Mieszanka niezwiązana C NR (0/8 – 0/63 mm) - gr. 15 cm [CBR \geq CNR (0/8 – 0/63 mm), CBR \geq 20%, k > 8 m/dobę, E = 200 MPa, pełniąca rolę warstwy odsączającej<. Natomiast w Przedmiarze jest >Podbudowy z kruszywa naturalnego - piasku m2 średnioziarnistego Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm<. Uprzejmie proszę o zniwelowanie tej różnicy wyznaczając optymalny dla tego etapu prac materiał. Jest to niezbędne przy kalkulowaniu kosztów budowy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy zastosować podbudowę wskazaną w przedmiarze.