
HTKSHekw 1x2x0,8mm
LS1/1 LS1/2 LS1/3 LS1/4 LS1/5 LS1/6
Legenda:
Czujnik DUT–6046
Czujnik DUR–4046
Wskaźnik zadziałania WZ–31
Przycisk ROP–4001M
Sygnalizator adresowalny SAL–4001
Element kontrolno–sterujący EKS–4001
LS1
LS2
PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8
LK1 LK2
TSR
USB
PORT 1
PS/2
PPW - 42
MSL - 1M - 42
P4 L4
P3 L3
P2 L2
P1 L1
REZERWA
REZERWA
REZERWA
YnTKSY 1x2x0,8mm
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30
1/31 1/32 1/33 1/34 1/35 1/36 1/37 1/38 1/39 1/40 1/41 1/42 1/43 1/44 1/45 1/46 1/47 1/48 1/49 1/50 1/51 1/52 1/53 1/54 1/55 1/56 1/57 1/58 1/59 1/60
1/61 1/62 1/63 1/64 1/65 1/66 1/67 1/68 1/69 1/70 1/71 1/72 1/73 1/74 1/75 1/76 1/77 1/78 1/79 1/80 1/81 1/82 1/83 1/84 1/85 1/86 1/87 1/88 1/89 1/90
1/91 1/92 1/93 1/94 1/95 1/96 1/97 1/98 1/99 1/100 1/101 1/102 1/103
DRUKARKA
DR - 48
MODUŁ ZASILACZA
MZ - 4212
PAR-4800
30 Ah
30 Ah
Zasilanie: NHXH 3x1,5mm²
MODUŁY KONTROLNO STERUJĄCE:
1/2 HTKSHekw 1x2x0,8mm zwolnienie drzwi z KD YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu drzwi
1/3 HTKSHekw 1x2x0,8mm zwolnienie drzwi z KD YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu drzwi
1/4 HTKSHekw 1x2x0,8mm zwolnienie drzwi z KD YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu drzwi
1/5 HTKSHekw 1x2x0,8mm zwolnienie drzwi z KD YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu drzwi
1/9 HTKSHekw 1x2x0,8mm zwolnienie drzwi z KD YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu drzwi
1/10 HTKSHekw 1x2x0,8mm zwolnienie drzwi z KD YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu drzwi
1/13 HTKSHekw 1x2x0,8mm zwolnienie drzwi z KD YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu drzwi
1/19 HTKSHekw 1x2x0,8mm zwolnienie drzwi z KD YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu drzwi
1/23 HTKSHekw 1x2x0,8mm YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu zasilacza buforowego
1/24 HTKSHekw 1x2x0,8mm zwolnienie drzwi z KD YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu drzwi
1/32 HTKSHekw 1x2x0,8mm zwolnienie drzwi z KD YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu drzwi
1/35 HTKSHekw 1x2x0,8mm zwolnienie drzwi z KD YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu drzwi
1/36 HTKSHekw 1x2x0,8mm zwolnienie drzwi z KD YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu drzwi
1/43 HTKSHekw 1x2x0,8mm zwolnienie drzwi z KD YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu drzwi
1/44 HTKSHekw 1x2x0,8mm zwolnienie drzwi z KD YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu drzwi
1/45 HTKSHekw 1x2x0,8mm zwolnienie drzwi z KD YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu drzwi
1/46 HTKSHekw 1x2x0,8mm zwolnienie drzwi z KD YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu drzwi
1/62 HTKSHekw 1x2x0,8mm zwolnienie drzwi z KD YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu drzwi
1/63 HTKSHekw 1x2x0,8mm zwolnienie drzwi z KD YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu drzwi
1/77 HTKSHekw 1x2x0,8mm sterowanie centrali went. YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu centrali went.
1/78 HTKSHekw 1x2x0,8mm sterowanie centrali went. YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu centrali went.
1/102 HTKSHekw 1x2x0,8mm sterowanie roletą pożarową YnTKSY 1x2x0,8mm kontrola stanu rolety
FS PROJEKT
mgr inż. MIROSŁAW SZYNDLAR
kom. 889 443 120 biuro@fsprojekt.pl
biuro: ul. Hołdunowska 57 43-143 Lędziny tel./ fax. 664 227 123
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
UTWORZENIE LABORATORIUM HEMATOLOGICZNEGO NA IV PIĘTRZE BUDYNKU ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ PRZY UL. REYMONTA 8-12 W KATOWICACH
TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:
SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SSP
SKALA: -
DATA: 07.2022
NR RYSUNKU: IE505
PROJEKT TECHNICZNY
GŁÓWNY PROJEKTANT (architektura):
mgr inż. Krzysztof Raźniewski
nr upr. SLK/4700/PWOE/13
PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY (architektura):
mgr inż. Szymon Paruch
nr upr. SLK/4930/POOE/13
PODPIS: