

WARSTWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH			
PROJEKTOWANE			
D	KONSTRUKCJA DACHU		d [m]
			0,384
	papa wierzchniego krycia wg odrębnego opracowania		0,004
	papa podkładowa NRO Bro f t1 wg odrębnego opracowania		0,003
	płyta żelbetowa (istniejąca)	RE30	0,080
	granulat z wełny skalnej λ=0,038		0,250
	istniejący strop	REI60	0,035
	sufit podwieszany (wg rys. sufitów)		0,012

	KONSTRUKCJA STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO	REI60	d [m]
P			0,312
	płytki gress		0,010
	zaprawa klejowa wyrównująca		0,050
	wylewka betonowa zbrojona		0,050
	warstwa izolacji przeciwwilgociowej		0,001
	warstwa izolacji akustycznej-styrodur (gr. dostosowana do mozliwosci technicznych po wykonaniu odkrywek stropu)		0,020
	warstwa izolacji przeciwwilgociowej		0,001
	strop Ackermana (istniejący)		0,180

	KONSTRUKCJA ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ ZEWNĘTRZNEJ	EI30	d [m]
S1			0,510
	wyprawa tynkarska / tynk silikonowy		0,015
	ściana z cegły pełnej		0,480
	tynk cem.-wap. kl.3 / gładź gipsowa		0,015

	ZAMUROWANIA	EI30	d [m]
S2			0,570
	tynk cem.-wap. kl.3 / gładź gipsowa		0,015
	bloczki z betonu komórkowego		0,540
	tynk cem.-wap. kl.3 / gładź gipsowa		0,015

	KONSTRUKCJA ŚCIANY DZIAŁOWEJ	EI30	d [m]
S3			0,123
	płyta GKF x 2		0,024
	profil stalowy/wełna mineralna		0,075
	płyta GKF x 2		0,024

UWAGA!!!
Powyższe materiały zgodne z opisem
bądź równoważne

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIE

1. Uzupełnienia ścian istniejących wykonywać jako murowane

2. Ściany w systemie lekkim (z płyt GKBI na profilach) należy wykonać w certyfikowanym systemie zapewniającym odpowiednią klasę odporności pożarowej gwarantowaną przez producenta systemu

3. Na ściany w pomieszczeniach higieniczo-sanitarnych stosowac płyty wodoodporne

FS PROJEKT
mgr inż. MIROSŁAW SZYNDLAR
kom. 889 443 120 biuro@fsprojekt.pl
biuro: ul. Hołdunowska 57 43-143 Lędziny tel./ fax. 664 227 123

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UTWORZENIE LABORATORIUM HEMATOLOGICZNEGO NA IV PIĘTRZE BUDYNKU ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ PRZY UL. REYMONTA 8-12 W KATOWICACH, DZ. NR 249/4

TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PRZEKRÓJ A-A	1:50	A-04
	DATA: 08.2022	PROJEKT TECH.-WYK.

GŁÓWNY PROJEKTANT (architektura):
mgr inż. arch. Małgorzata JESIONEK
nr upr. 31/10/SLOKK/II
PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY (architektura):
mgr inż. arch. Teresa KWIATEK
nr upr. 14/SLOKK/2016
PODPIS: