
Wypust kablowy trójfazowy
Wypust kablowy jednofazowy
Zwód poziomy
- przewód w izolacji wysokonapięciowej (Ø35 mm)
Zwód poziomy
- drut stalowy, ocynkowany Ø8 mm
Zwód poziomy istniejący
- przewód w izolacji wysokonapięciowej (Ø35 mm)
Zwód poziomy istniejący
- drut stalowy, ocynkowany Ø8 mm
Iglica odgromowa h=1m
Maszt odgromowy (zakres regulacji: 0-6°)
UK - uchwyt krzyżowy
- uchwyt krzyżowy mosiężny
UWAGA:
Istniejące maszty antenowe należy zabezpieczyć za pomocą iglicy odgromowej
h=1m na wspornikach izolacyjnych montowanych do masztu antenowego
Instalacja pokazan kolorem niebieskim poza zakresem opracowania
taras
+ 4,57
+ 5,12
+ 20,22
+ 22,14
+ 21,91
+ 19,91
+ 22,08
+ 21,42
dach nad 1 piętrem
maszynownia
kratka wentylacyjna 20x25 cm
otwór w stropie 35x42 cm
otwór w stropie 25x20 cm
kratka wentylacyjna 26x26 cm
Agregat wody lodowej
chłodzony powietrzem
z wentylatorami osiowymi
wraz z modułem hydraulicznym
Qch = 206,8 kW
Pel = 68,7 kW
EER = 3,01
SEER = 4,19
m = 2856 kg
w = 529 m3/h
Wiercie dach
wyciągowy łoży laminarny odgestorium
z wyrzutnią pionową
agregat wody lodowej należy wykonać nowy podest
jednostka zewnętrzna klimatyzatora
wyłaz dachowy prowadzący do pustki
oddymiający
RWIor
RWIkd
RWIN1W1
RWIN1
RWIN2W2
RWIagr
RW
UK
UKm
h=4m
h=2m
h=182
h=130
h=100
2°
4°
6°
25°
1°
T 200
Cel
Cel
Cel