


230v~



Przelicznica światłowodowa wysuwalna 19" 1U Veni
11111001.3V Płyta czol. 1U 16xSC duplex +adaptery SCD OS 2

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Panel krosowy 19", modułarny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11305113 +24 moduły nieokr. kat 6 beznarz.

Panel krosowy 19", modułarny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11305113 +24 moduły nieokr. kat 6 beznarz.

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Urządzenie aktywne warstwy 2 z 48 portami 10/100/10000 SFP+GbE
UA 48 port

Panel krosowy 19", modułarny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11305113 +24 moduły nieokr. kat 6 beznarz.

Panel krosowy 19", modułarny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11305113 +24 moduły nieokr. kat 6 beznarz.

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Urządzenie aktywne warstwy 2 z 48 portami 10/100/10000 SFP+GbE
UA 48 port

Panel krosowy 19", modułarny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11305113 +24 moduły nieokr. kat 6 beznarz.

Panel krosowy 19", modułarny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
11305113 +24 moduły nieokr. kat 6 beznarz.

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Urządzenie aktywne warstwy 2 z 48 portami 10/100/10000 SFP+GbE
UA 48 port


Półka stała 19", 1U, o gł. 250 mm., moc.z przodu RAL 7035 szary
11111125.1V

Półka stała 19", 1U, o gł. 250 mm., moc.z przodu RAL 7035 szary
11111125.1V

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Listwa zasilająca 9 gniazd z diodą LED 19" PZ09

Zasilacz UPS 2U RACK 1500W
+ Moduł bateryjny



LEGENDA

- INT GNIAZDO
2xRJ45
- PEL PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY
2xRJ45
- KD WYPUST KABLOWY KABLA FTP DLA
KONTROLI DOSTĘPU
- DOM WYPUST KABLOWY KABLA FTP DLA
DOMOFONU
- KAM WYPUST KABLOWY KABLA FTP DLA
KAMERY MONITORINGU

FS PROJEKT

mgr inż. MIROSLAW SZYNDLAR
kom. 889 443 120 biuro@fsprojekt.pl
biuro: ul. Hotdunowska 57 43-143 Łędziny tel./ fax. 664 227 123

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UTWORZENIE LABORATORIUM HEMATOLOGICZNEGO NA IV PIĘTRZE BUDYNKU
ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH I CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ PRZY
UL. REYMONTA 8-12 W KATOWICACH

TYTUL (NAZWA) RYSUNKU:
SCHEMAT IDEOWY LAN Z WIDOKIEM
GPD

SKALA:
-
DATA:
07.2022

NR RYSUNKU:
IE508
PROJEKT TECHNICZNY

GŁÓWNY PROJEKTANT (architekural):
mgr inż. Krzysztof Rażniewski
nr upr. SLK/4.700/PWOE/13

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY (architekural):
mgr inż. Szymon Paruch
nr upr. SLK/4.930/PWOE/13

PODPIS: