LEGENDA

	Łącznik oświetleniowy, pojedyczny, podtynkowy 10 A; 250 V; IP20
	Łącznik oświetleniowy, pojedyczny, podtynkowy 10 A; 250 V; IP44
	Łącznik oświetleniowy, świecznikowy, podtynkowy 10 A; 250 V; IP20
	Łącznik oświetleniowy, świecznikowy, podtynkowy 16 A; 250 V; IP44
	Łącznik oświetleniowy, przycisk, podtynkowy 16 A; 250 V; IP20
COB	Czujnik obecności
V1/1/x	Oznaczenie w centrali monitorującej

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWCYH

L5	kinkiet łazienkowy liniowy L=600mm, źródło LED; 4000K natynkowa; IP44	H2	Oprawa oświetleniowal Q LED 4000K moc: 43W, strumień świetlny: 5810lm, IP66	AW1	Oprawa oświetlenia awaryjnego 1W 1h AT
B1	Oprawa oświetleniowa Q LED 4000K moc: 17W, strumień świetlny: 2460lm, IP44	P1	Oprawa oświetleniowa LED 4000K moc: 28W, strumień świetlny: 3160lm, IP20	AW2	Oprawa oświetlenia awaryjnego 3W 1h AT
C1	Oprawa oświetleniowa Q LED 4000K moc: 26W, strumień świetlny: 3300lm, IP44	R1	Oprawa oświetleniowa LED 4000K moc: 43W, CRI90, strumień świetlny: 4340lm, IP65	EW1	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1W 1h AT
H1	Oprawa oświetleniowa Q LED 4000K moc: 22W, strumień świetlny: 2620lm, IP66	R2	Oprawa oświetleniowa LED 4000K moc: 100W, CRI90, strumień świetlny: 9750lm, IP65	EW2	**Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1W 1h AT + klosz**

Uwagi:
Dokładną lokalizację opraw potwierdzić uwzględniając rysunki architektury.
Wszystkie oprawy powinny być dooszczone do użytkowania w obiektach służby zdrowia.

FS PROJEKT
mgr inż. MIROSŁAW SZYNDLAR
kom. 889 443 120 biuro@fsprojekt.pl
biuro: ul. Hołdunowska 57 43-143 Lędziny tel./ fax. 664 227 123

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UTWORZENIE LABORATORIUM HEMATOLOGICZNEGO NA IV PIĘTRZE BUDYNKU ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ PRZY UL. REYMONTA 8-12 W KATOWICACH

TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:	SKALA:	NR RYSUNKU:
LABORATORIUM OŚWIETLENIE	1:100	IE201
	DATA: 07.2022	PROJEKT TECHNICZNY

GŁÓWNY PROJEKTANT (architektura):
mgr inż. Krzysztof Raźniewski
nr upr. SLK/4700/PWOE/13
PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY (architektura):
mgr inż. Szymon Paruch
nr upr. SLK/4930/POOE/13
PODPIS: