

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania EZP/232/2022 na „Budowę sieci ciepłowniczej osiedlowej oraz przyłączy ciepłowniczych do projektowanych budynków mieszkalnych Gdynia ul. Okrzei/Filomatów”.

Informuję, że w dniu 19.05.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. *Czy należy przewidzieć nadzór dendrologiczny, jeżeli tak to kto ponosi koszty?*

Odpowiedź:

Nadzór dendrologiczny zgodnie z zapisem § 3 ust. 13 pkt 2 Załącznika nr 3 do SWZ pełni pracownik Zamawiającego, na koszt Zamawiającego.

2. *Prosimy o potwierdzenie, że w zestawienie materiałów dla odcinka C -Ip. od 8 do 14 należy stosować rury i kształtki preizolowane w izolacji typu STANDARD.*

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

3. *Zastawienie materiałów odcinek C15 prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować zawór DN65 a nie DN80.*

Odpowiedź:

Należy zastosować zawór DN80 ze zredukowanym przelotem.

4. *Zastawienie materiałów strona 27 prosimy o potwierdzenie, że zestawienie to dotyczy budynku A, a nie B1.*

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.


5. *Prosimy o informacje czy dla działki nr 35 należy przewidzieć koszty związane ze służebnością gruntową.*

Odpowiedź:

Ustanowienie służebności przesyłu jest po stronie Zamawiającego.



LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał
zakładowy: 44 043 500 PLN.



6. Prosimy o informację czy kolana preizolowane powinny być o promieniu gięcia 1,5D czy 2,5D?

Odpowiedź:

Promień gięcia kolan zgodnie z zestawieniem materiałów - 2,5D.

7. Po czyjej stronie są koszty odwodnienia i nawodnienia sieci?

Odpowiedź:

Przedmiotowe koszty pokrywa Zamawiający.

8. Prosimy Zamawiającego o wskazanie, które działki (miejskie, prywatne itp.) będą podlegać opłatom za zajęcie terenu na czas prowadzonych robót, z tytułu zawartych umów i uzgodnień? Prosimy o podanie wysokości tych opłat jeżeli wykonawca powinien uwzględnić je w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z posiadanych na tę chwilę dokumentów nie wynikają żadne opłaty, ale Zamawiający zastrzega, że przy ich wystąpieniu wszystkie koszty za zajęcie terenu na czas budowy pokrywa Wykonawca.

9. Czy należy przewidzieć koszty nadzoru konserwatora, jeżeli tak to kto ponosi koszty?

Odpowiedź:

W przedmiocie zamówienia nie występuje nadzór konserwatora zabytków.

Z poważaniem

PROKURENT SPÓŁKI
DYREKTOR ROZWOJU

PROKURENT SPÓŁKI
Główny Księgowy

Dorota Matkowska



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał
zakładowy: 44 043 500 PLN.