



Dyrektor
dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA
tel.: (32) 370 45 31
tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

Znak sprawy: ZP/65/TP2/2022

Zabrze, 09.11.2022r.

O D P O W I E D Ź nr 2 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710) **w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:**

REMONT POMIESZCZEŃ I ŁAZIENEK III PIĘTRA BUDYNKU NR 4 – ETAP III

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710).

Pytanie nr 1

WC - miska typu kompakt czy pod zabudowę np. Geberit ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga miski pod zabudowę, tj. zestawu podtynkowego.

Pytanie nr 2

Czy jeden z węzłów sanitarnych ma być dostosowany do osób niepełnosprawnych?
Czy ewentualnie uchwyty dostarcza Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie występuje potrzeba dostosowania węzłów sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pytanie nr 3

poz. 15,34,56 - ościeżnice drewniane - proszę o sprecyzowanie jakie ościeżnice, czy np. mdf, proszę o podanie grubości muru dla ościeżnic np. regulowanych, czy drzwi wejściowe również należy wycenić , jeśli tak to proszę o podanie szerokości oraz materiału z jakiego drzwi mają być wykonane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, jak poniżej:

- ościeżnice stalowe 90 cm – kolor RAL: szare lub białe
- grubość muru: 0,45 m

Drzwi:

- konstrukcja - obłożona dwiema płytami HDF,
- wypełnienie – płyta wiórowa otworowana,
- zamek jednopunktowy wpuszczany na wkładkę (wejściowe) lub z gałą przy drzwiach wewnętrznych, 3 zawiasy.
- okładzina drzwi CPL 0,7mm lub równoważna, szerokość drzwi wejściowych 90 cm, kolor RAL: szare lub białe

Zamawiający

z up. DYREKTORA

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski