



**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Sędziszowie Małopolskim**
39-120 Sędziszów Małopolski, ul. 3-go Maja 11

TUT 50/16/22

Sędziszów Małopolski 07.02.2022r.

BETAPROJEKT Beata Charchut

Al. Rejtana 53A lok. 65

35-326 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2022r. (data wpływu 26.01.2022r.) dotyczące wydania warunków technicznych zabezpieczenia, budowy lub przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego i uzgodnienia kolizji i skrzyżowań z istniejącą siecią wodociagową i kanalizacyjną dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107629R ul. Południowa na odcinku od km 0+037,00 do km 1+383 wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu w m. Sędziszów Małopolski” na działce o numerze ewidencyjnym 2009 obręb Sędziszów Małopolski w miejscowości Sędziszów Małopolski Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim określa następujące warunki:

1. Prace w zbliżeniu do węzłów, czynnych rurociągów lub urządzeń wodnych oraz kanalizacyjnych należy prowadzić ręcznie pod nadzorem wyznaczonego pracownika PGKiM Sp. z o.o.
2. Wszystkie urządzenia znajdujące się w obecnej niwelecie drogi takie jak skrzynki zasuw oraz włazy studni muszą być oznaczone i wyrównane do nowej niwelety drogi, ścieżki rowerowej lub chodnika.
3. W miejscach skrzyżowań projektowanego kanału deszczowego z istniejącymi przewodami i urządzeniami wodociagowymi oraz kanalizacyjnymi należy zachować min. 0,5 m odległości pomiędzy skrajnymi ściankami tych rurociągów. Należy w miarę możliwości zachować kąt prosty w miejscach przecinania się rurociągów.
4. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczy uzgodnienie wystąpić do PGKiM Sp. z o.o. z 7 dniowym wyprzedzeniem o zlecenie nadzoru branżowego.
5. Całość prac jak wyżej Wykonawca winien wykonać własnym kosztem i staraniem.
6. Celem usunięcia potencjalnej awarii PGKiM Sp. z o.o. będzie miało zagwarantowany nieutrudniony dostęp do rurociągów znajdujących się na przebudowywanym odcinku drogi.
7. W miejscach, w których dojdzie do zabudowy terenu powyżej przewodów wodociagowych i kanalizacyjnych biegnących wzdłuż przebudowywanej drogi nawierzchnia powinna mieć charakter demontowalny.
8. Naprawa wszelkich szkód wyrządzonych podczas robót budowlanych leży po stronie Wykonawcy robót.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Spółka z o.o.
39-120 Sędziszów Młp., ul. 3 Maja 11
tel. (17) 2216684, 2216769, fax (17) 2216633
NIP 818-00-02-067, REGON 690511170
NRB: 89124026691111000038253346

Z poważaniem

**Z-ca kierownika
Sekcji wodociągów**

[Podpis]
mgr inż. Tomasz Opulski