



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – EDYCJA ÓSMA
„**BUDOWA DROGI GMINNEJ BĘDARGOWO -RAJKOWO**”

GMINA KOŁBASKOWO
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo
tel. 91 311-95-10
NIP 8512908333, Regon 811685450

Kołbaskowo, dn. 04.11.2024 r.

Potencjalni Wykonwcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 27 złożony w dniu 03.09.2024 r.

Dot. postępowania przetargowego pn.: „**Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo**”

Pytanie nr 1:

Z uwagi na zapis w DP "georuszt trójosiowy wypełniony kruszywem 20 cm". Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy georuszt trójosiowy ma być zastosowany tylko na dole warstwy kruszywa, czy na dole i na górze?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że georuszt trójosiowy ma być zastosowany tylko na dole warstwy kruszywa,

WÓJT

Małgorzata Schwarz