

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie
ul. Pucka 11
84-200 Wejherowo

Wejherowo, dn.25.11.2021 r.

ZP-40/2021

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę
przejazdów dla pieszych w zakresie wykonania doświetleń”

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że w dniu 24.11.2021 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Pytanie Wykonawcy:

Proszę o udzielenie informacji o mocy projektowanych opraw oraz typu zastosowanych wysięgników dla każdego z przejazdów.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu PZT z naniesionymi wysięgnikami oraz mocą opraw i temperaturę barwową. Oprawa 62W 5700K, wysięgniki tylko w zaznaczonych lokalizacjach.

Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia oferty w oparciu o udzielone wyjaśnienia.