

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 37339851 : Wymiana i modernizacja sieci ciepłowniczych w rejonie ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku (etap III)

Pytania:

21. W związku ze sprzecznymi odpowiedziami z dnia 21.10.2021 (odpowiedź 20) oraz odpowiedziami z dnia 19.10.2021 (odpowiedź nr 17) prosimy Zamawiającego o informacje które odpowiedzi są ostateczne i wiążące

22. Jeżeli Zamawiający podtrzymuje jako wiążące odpowiedzi z dnia 21.10.2021 wówczas prosimy o podanie ilości istniejących zaworów sekcyjnych i odcinających dla każdej z komór na zadaniu nr 2,3,4 wraz z podaniem ich średnic

Odpowiedzi:

Ad. 21) Odpowiedź nr 20 z dnia 21.10.2021 jest właściwa dla komór zlokalizowanych wzdłuż budynku 4-10 (falowiec). Odpowiedź nr 17 z dnia 19.10.2021 jest właściwa dla pozostałych komór.

Ad.22) Zamawiający przekazuje załącznik do odpowiedzi nr 22 z 22.10.2021 przedstawiający armaturę podlegającą wymianie.

Armatura ma mieć tą samą średnicę co sieć. Armatura powinna zostać wymieniona na zasilaniu i powrocie w każdej komorze. Mają to być zawory kulowe do wspawania z kulą ujarzmioną

Gdańsk, dnia 22.10.2021 r.