



Zgierz, 27 lutego 2024 r.

WR.271.9.2024

**wykonawcy,
którzy złożyli zapytania**

Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na wykonanie zadania „Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Letnia, „ Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Zimowa”, „Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Poprzeczna i Przedwiośnie”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie

Czy zamawiający dla tego zadania, dopuszcza zastosowanie słupów stalowych ocynkowanych przy zachowaniu tożsamyh parametrów pod względem wysokości słupa, montażu na fundament, oraz parametrów obciążalności.

Na wcześniejszych przyległych lokalizacjach sąsiadujących z obecnymi są zamontowane słupy stalowe, czy zamawiający nie chce zachować tożsamyh sylwetek i takiego samego produktu na całym osiedlu?

Wyrób słupa stalowego charakteryzuje się zdecydowanie większą wytrzymałością i stabilnością konstrukcji względem słupa kompozytowego.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wybór w zakresie zastosowania słupów kompozytowych z uwagi na analogiczne w przyległych lokalizacjach.

Ponadto ze względu na wąski pas drogowy (od 3m do 5m) zaprojektowane słupy kompozytowe są bezpieczniejsze i stanowią mniejsze bezpośrednie ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku kolizji drogowej.

Wójt Gminy Zgierz

Wioletta Głowacka